



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

2010.gada 27.augustā Nr. MNP/15-4/10/2254 Visiem ieinteresētajiem pretendentiem

Par skaidrojumu iepirkuma procedūrā „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija – II kārtā”,
identifikācijas numurs MNP2010/47_ERAF

Ar šo Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija informē par sniegtajām atbildēm uz saņemtajiem jautājumiem:

1.jautājums

2010.gada 19. augusta vēstulē Nr. MNP/15-4/10/216 uz pretendenta 3. jautājumu pasūtītājs atbildēja: „Visās ielās kur $AADT_{j,smagie} \geq 400$ asfaltbetona maisījumos dilumkārtām, saistes un seguma apakškārtām jālieto ar polimēriem modificēts bitumens (PMB) ”

Rīgas un Dārza ielā satiksmes intensitāte norādīta $AADT_{j,smagie}$ 100-500.
Lūdzam precizēt Rīgas un Dārza ielas satiksmes intensitāti $AADT_{j,smagie}$ lai atbilstoši 2010.g.19. augusta pasūtītāja vēstules Nr. MNP/15-4/10/216 3 jautājuma atbildei izvēlētos pielietojamo bitumenu.

Atbilde uz 1.jautājumu

Rīgas ielai $AADT_{j,smagie}$ vērtība ir >400

Dārza ielai $AADT_{j,smagie}$ vērtība ir <400

2.jautājums

Rīgas ielai, Dārza ielai, Skolas ielai, Upes ielai un Blaumaņa ielas 2. daļai paredzēts šķembu pamata izbūvei pievienot 20-25% nofrēzēto asfaltbetonu. Savukārt Ceriņu, Saules ielai un Blaumaņu ielas 1. daļai šādas prasības nav norādītas.

Lūdzam precizēt vai arī Ceriņa ielai, Saules ielai un Blaumaņa ielas 1. daļai šķembu pamata izbūvei varēs izmantot nofrēzēto asfaltbetonu 20-2.5% apjomā?

Atbilde uz 2.jautājumu

Ceriņu ielai, Saules ielai un Blaumaņa ielas 1. daļas rekonstrukcijā, segas konstrukcijas izbūvei ir pieļaujams un nepieciešams maksimāli izmantot atgūtos materiālus, atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2010” prasībām. Blaumaņa ielas segas konstrukcijas pamatu kārtām ir iespējams pielietot 20-25% atgūtā materiāla. Objektā varētu rasties sarežģījumi ar satiksmes organizāciju, lai iegūtu atkārtoti lietojamus materiālus, jo visticamāk ielas būvniecība pa jauno vietu notiks paralēli satiksmei uz esošās ielas, bet atkārtoti pielietojamie materiāli ir iespēju robežās obligāti jāpielieto.

3.jautājums

Darbu daudzumu sarakstā Rīgas, Dārza, Saules un Upes ielām kanalizācijas un lietus Kanalizācijas cauruļvada izbūvei norādītas PP materiāla caurules, Saules ielai - PP ar

monolītsienu materiāla caurules, Blaumaņu ielai: kanalizācijas cauruļvadu izbūvei – PVC materiāla caurules, lietus kanalizācijas cauruļvadu izbūvei - PEH materiāla caurules.

Informējam, ka PEH materiāla caurules vairs netiek ražotas, kā arī informējam, ka PP ar monolītsienu materiāla caurulēm salīdzinājumā ar PP., PVC un PEH caurulēm ir augstāka; triecienizturība, saspiešanas izturība un kalpošanas ilgums.

Lūdzam ņemt vērā dažādās kanalizācijas un lietus kanalizācijas cauruļu īpašības un precizēt izmantojamās kanalizācijas un lietus kanalizācijas cauruļvadus.

Lūdzam apstiprināt, ka Blaumaņu ielas lietus kanalizācijas cauruļvada izbūvei varēs izmantot cita līdzvērtīga vai labāka materiāla caurules.

Atbilde uz 3.jautājumu

Skolas, Upes, Rīgas un Dārza ielās sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadi paredzami SN8 monolītsienu polipropilēna caurules ar uzmavām.

Saules ielā materiālus izmantot atbilstoši tehniskajam projektam un materiālu specifikācijām. Blaumaņa ielā, ja PEH materiāla caurules vairs netiek ražotas, vai nav pieejamas, tās var aizstāt ar analogām plastikāta caurulēm, ar ne sliktākām tehniskajām īpašībām.

4.jautājums

Blaumaņu ielas 2 daļas darbu daudzumu sarakstā dotas šādas pozīcijas: Nr. 37 „Brauktuves paplašinājumu seguma bruģēšana no dabīgā pievestā šķeltā laukakmens bruģakmens (apjoms precizējams atkarībā no demontētā bruģakmens objektā)” un Nr. 55 „Stāvvietu kabatu seguma bruģēšana no dabīgā demontētā bruģakmens objektā (apjoms precizējams atkarībā no demontētā bruģakmens objektā, aprēķinos pieņemts, ka ~ 10% no kopējā bruģakmens apjoma objektā)”.

Informējam, ka Blaumaņu ielai darbu daudzumu sarakstā nav pozīcijas laukakmens bruģakmens demontāža, kā arī Blaumaņa ielas topogrāfijā nav norādīti esoši laukakmens bruģakmens segumi.

Lūdzam apstiprināt, ka Blaumaņu ietas 1. daļas pozīcija Nr. 37. „Brauktuves paplašinājumu seguma bruģēšana no dabīgā pievestā šķeltā laukakmens bruģakmens (apjoms precizējams atkarībā no demontētā bruģakmens objektā)” paredzēts izmantot jauns laukakmeņu bruģakmens.

Lūdzam precizēt no kurienes būvuzņēmējs iegūs pozīcijai Nr. 55 „Stāvvietu kabatu seguma bruģēšana no dabīgā demontētā bruģakmens objektā (apjoms precizējams atkarībā no demontētā bruģakmens objektā, aprēķinos pieņemts, ka - 10% no kopējā bruģakmens apjoma objektā)” nepieciešamo demontēto bruģakmeni.

Atbilde uz 4.jautājumu

Blaumaņu ielā atsevišķos posmos zem esošā ielas asfaltbetona seguma ir bruģakmens segums.

5.jautājums

Nolikuma pielikumā Nr.5 „Līguma projekts” punktā Nr. 2.3. teikts: „Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, tiltu konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) kļūst par Pasūtītāja īpašumu, ja līguma 3.pielikumā „Tehniskais projekts” nav noteikts citādi. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli, kas kļūst par pasūtītāja īpašumu, jānogādā Būvinženiera norādītajā vietā (ne tālāk kā 5 km no būves vietas).


Blaumaņu ielas darbu daudzumu sarakstos pie nojauktajiem materiāliem norādīta būvuzņēmēja atbērtne.

Lūdzam precizēt, vai tiešām Blaumaņu ielā demontētais materiāls, kas nav izmantojams atkārtoti nogādājams būvuzņēmēja atbērtnē, bet Ceriņu, Rīgas, Dārzu, Saules, Skolas un Upes ielā demontētais materiāls, kurš nav izmantojams atkārtoti nogādājams pasūtītāja atbērtnē (ne tālāk kā 5 km no būves vietas), papildus iekļaujot izmaksas par demontētā materiāla izlīdzināšanu atbērtnē.

Atbilde uz 5.jautājumu

Blaumaņa, Ceriņu, Rīgas, Dārzu, Saules, Skolas un Upes ielā demontētais materiāls, kurš nav izmantojams atkārtoti nogādājams pasūtītāja atbērtņē (ne tālāk, kā 5 km no būves vietas), papildus iekļaujot izmaksas par demontētā materiāla izlīdzināšanu atbērtņē.

Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja vietnieks



V.Rakstiņš

Pujats 64807321