



TIPVEIDA KANALIZĀCIJAS SKATAKA AR PĀRSEGUMA PLĀTNI

TIPS 1




PIESLĒGUMS AKAI

GRIEZUMS




PLĀNS




TIPVEIDA PP KANALIZĀCIJAS SKATAKA

TIPS 4

GRIEZUMS




PLĀNS




TIPVEIDA KANALIZĀCIJAS SKATAKA (Hp<500mm)

TIPS2

GRIEZUMS




PLĀNS




TIPVEIDA KANALIZĀCIJAS SKATAKA (Hp>500mm)

TIPS 3

GRIEZUMS




PLĀNS




SPIEDIENA DZĒŠANAS AKAI

TIPS 5

Griezums



Plāns



APZĪMĒJUMI

1	Akas pamatne
2	Grodi (betona marka B25-B30, W-8)
3	Blīvējums
4	Caurule PP De160-250
5	Pārseguma plātne
6	Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams)
7	Vāks, projektējamā slodze -braucamā daļa > 400 kN (peldošā tipa) -citur >250 kN
8	Aizsargčaula cauruļvada iebūvei sienā
9	Kāpši
10	Hidroizolācija(dubulta apsmērētā)
11	Tērauda plāksne 350x350
12	Spiediena caurule
13	Pašteses kanalizācijas caurule
14	Teleskopiskā skataka Dn560,Dn400, Dn200
15	Gumijas blīve
16	Noslēgs PVC (ja nepieciešams)
17	Teleskopiskā caurule
18	Caurules balstenis AISI 304 b=2.5mm; m=2.3...2.9kg solis 1.0m

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība			
ŪKT daļas vadīt.	J.Lapinska		02.2012.		Lapas nosaukums			
Izstrādāja	N.Zīle		02.2012.		Kanalizācijas skatoku principiālie risinājumi			
Inv.Nr.					Objekta reģistrācijas Nr.	2.4.6./01-12		
					Proj. stadija	TP	Marka	ŪKT
					Lapa	29	Mērogs	B/M