



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

2010.gada 10.augustā Nr. *MNP/15-4/10/2037*
Visiem ieinteresētajiem pretendentiem

Par skaidrojumu iepirkuma procedūrā „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – I kārta”, identifikācijas numurs MNP2010/41_ERAF

Ar šo Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija informē par projektētāja sniegtajām atbildēm uz saņemtajiem jautājumiem par projektā ietvertajām prasībām:

1. Jautājums:

Darbu daudzuma sarakstā pozīcija Nr. 62 „Balstu uzstādīšana – 29 gab.”, pozīcija Nr. 63 „Balstu konsolu uzstādīšana – 58 gab.”, savukārt Specifikācijā Madona 1. kārta pozīcijā Nr. 9 norādīts „Balsta konsole 2 raga L=1.0m, ar pacēlumu 5° - 29 kompl.”.

Lūdzam precizēt un izmainīt darbu daudzuma saraksta punkta Nr. 63 apjomu (29 kompl.).

Atbilde.

Darbu daudzumu sarakstā pozīcija Nr. 63 „Balstu konsolu uzstādīšana - 58 gab.”, nepareizi tika formulēts darba apjoms balstu konsolēm: 2 ragu balsta konsole ir viena vienība nevis divi atsevišķi elementi, šajā sakarā darbu apjomos pozīcija Nr. 63 „Balstu konsolu uzstādīšana” ir vienāda ar 29 gab. 2 ragu konsolēm. Tāpēc iepirkumu komisija izsaka darbu daudzumu sarakstā pozīcija Nr. 63 sekojoši:

Darbs	Vienība	Skaits
Balstu konsoles	Gab.	29

Pretendentiem piedāvājums jā sagatavo saskaņā ar koriģēto pozīciju Nr. 63.

2. Jautājums:

Lūdzam precizēt darbu daudzuma saraksta pozīcijas Nr. 112 „Koku (parasta liepa) stādīšana” liepu augstumu.

Atbilde.

Pozīcija Nr.112 „Koku (parasta liepa) stādīšana” liepu minimālais augstums 1,5m.

3. Jautājums:

Lūdzam precizēt uzstādāmo ceļa zīmju Nr. 701, 704, 705 burtu augstumus.

Atbilde.

Ceļa zīmēm Nr.701, 704, 705 burtu augstums 200mm.

4.jautājums

Atkārtoti lūdzam sniegt projektēto satiksmes intensitāti AADT_j, pievietā objekta posmam, kas atrodas Saules ielā no Rūpniecības ielas līdz Saules iela 67.

Atbilde

Saules ielā no Rūpniecības ielas līdz Saules iela 67 projektēta satiksmes intensitāte AAUT_{j, pievietā} 1434.

5. Jautājums

Atbilstoši Ceļu specifikācijām 2010, ja $AADT_{j, smagie} \geq 400$, tad asfalta maisījumos dilumkārtām, saistes un seguma apakškārtām jāpielieto ar polimēriem modificēts bitumens (PMB). Lūdzam precizēt, vai rotācijas aplī un Saules ielā izbūvējamās asfaltbetona maisījumos jāpielieto ar polimēriem modificēts bitumens?

Atbilde:

Atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2010” izbūvējamās asfaltbetona maisījumos pielietot ar polimēriem modificēts bitumenu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



Ā. Vilškersts

Pujats 64807321