



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

2010.gada 30.augustā Nr. *MNP/15-4/10/2272* Visiem ieinteresētajiem pretendentiem

Par skaidrojumu iepirkuma procedūrā „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija – II kārtā”,
identifikācijas numurs MNP2010/47_ERAF

Ar šo Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija informē par sniegtajām atbildēm uz saņemtajiem jautājumiem:

Jautājums

Blaumaņa ielas rekonstrukcija (posmā no Biržu ielas līdz Rūpniecības ielai). Darbu daudzumu saraksta pozīcijā Nr.310; Nr.311 un Nr.312 norādīts, ka zem caurtekām izbūvējams dolomīta šķembu pamats 20cm biezumā, bet tehniskā projekta rasējumā CD-14 norādīts, ka šķembu pamats zem caurtekām izbūvējams 50cm biezumā. Lūdzam precizēt izbūvējamā šķembu pamata biezumu.

Atbilde.

Blaumaņa ielas (posmā no Biržu ielas līdz Rūpniecības ielai) pozīcijās Nr.310, 311 un 312 caurteku šķembu pamats ir jāparedz atbilstoši rasējumam CD-14 50,0[cm] biezumā, tāpēc iesniedzot piedāvājumu ar šo lūdzam Būvdarbu tāmes Nr.6 pozīcijas Nr.310, 311 un 312 izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena (Ls) bez PVN	Darbu izmaksas (Ls) bez PVN
310	Jaunu plastmasas d=1000 mm caurteku izbūve, ieskaitot dolomīta šķembu pamatu h=50,0 cm	m	42,00		
311	Jaunu plastmasas d=600 mm caurteku izbūve, ieskaitot dolomīta šķembu pamatu h=50 cm	m	18,00		
312	Jaunu plastmasas d=400 mm caurteku izbūve zem iebrauktuvēm, ieskaitot dolomīta šķembu pamatu h=50 cm	m	48,00		

Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja vietnieks


V.Rakstiņš

Pujats 64807321