


## Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt lapā AV/K-1.
2. Gaisavadu atzīmes precizēt montāžas laikā.
3. Visi gaisa vadi kuri iziet ārpus vai atrodas ēkas norobežojošajās konstrukcijās ir jāsiļina. Siļumizolācijas biezums 50mm.
4. Pieplūdes gaisa vadu no ārienes līdz kalotīferam nepieciešams izolēt ar akmeņs vates izolāciju 30mm biezumā.
5. Augstuma atzīmes gaisa vadiem norāda gaisa vada ass līnijas augstumu.
6. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
7. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.

|   |              |         |  |           |  |  |
|---|--------------|---------|--|-----------|--|--|
|  <b>SIA "C PROJEKTI"</b><br>Valdemāra bulvāris 18, Madona<br>Tālr. 4860952, Fax: 4860951 |              |         | Pastātnājs: Madonas novada pašvaldības Barkavas pagasta pārvalde<br>Adrese: Brīvības ielā 9, Barkava, Barkavas pag., Madonas novads, LV-4834 |           | Rasējuma marka un Nr.<br><b>AVK- 4</b> |  |
| V. Uzvārds  | Paraksts     | Datums  | Projekta nosaukums   | Stadija   | Mērogs                                 |  |
| Auhid.projekt.  | I. Keltēre   | 12.2010 | Skolas virtuves esošās vēdināšanas sistēmas<br>vienlīdzīga renovācija, Skolas ielā 1, Barkavā,<br>Barkavas pagasts, Madonas novads           | <b>TP</b> | <b>1:100</b>                           |  |
| Izstrādāja  | L. Mihņeviča | 12.2010 |  |           |  |  |
|   |              |         |  |           |  |  |
|   |              |         |  |           |  |  |
|   |              |         | Rasējuma nosaukums   | Lapa      | Lapu skaits                            |  |
| Pastūjuma Nr. 12/10-10  |              |         | <b>Ventilācijas sistēmu shēmas</b>   | <b>4</b>  | <b>7</b>                               |  |
| Atīva Nr. Cp/2011/01/10   |              |         |  |           |  |  |