


MARKAS KK DARBA ZĪMĒJUMU SARAKSTS		
LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪME
KK - 1	Vispārējie dati	
KK - 2	Kopņu montāžas shēma	
KK - 3	Būvkalumu izvietojumu shēma	
KK - 4	Griezumi A-A; B-B	
KK - 5	Kopņu specifikācija	
KK - 6	Vēja saišu izvietojuma shēma	
KK - 7	Griezumi (vēja saitēm)	
KK - 8	Kopņu stiprinājums TBE 4	

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. Ēkas jumta pārseguma koka kopņu konstrukcijas projekts (marka KK) izstrādāts pamatojoties uz šā objekta projekta arhitektūras sadaļu (marka AR).
2. Jumta kopnes paredzēts izgatavot no C24 stiprības klases skuju koku zāģmateriāliem ar mitruma saturu ne lielāku par 22%.
3. Kopņu aplēse veikta sniega segas masai 1.8 kN/m^2 horizontālā projekcijā, jumta seguma konstrukcijai 0.3 kN/m^2 , kā arī 1 kN/m^2 lielai slodzei uz kopnes apakšējo joslu kopnēm T1, 0.5 kN/m^2 lielai slodzei uz kopnes apakšējo joslu kopnēm T2 un 2 kN/m^2 lielai slodzei uz kopnes apakšējo joslu kopnēm T3.
4. Jumta kopņu elementi apstrādāti ar SIA "ENTARIO" ķīmisko sastāvu "Bochemit Antiflash". Ugunsreakcijas klase C-s1,d0.
5. Kopņu montāža veicama uz uzstādītas un noenkurotas mūrlatas.
6. Obligāti uzstādāmas vēja saites saskaņā ar pievienoto vēja saišu montāžas shēmu.
7. Kopņu montāžās laikā strikti ievērot kopņu marķējumu un to izvietojumu saskaņā ar kopņu montāžas shēmu.
8. Jumta kopnes pasūtāmas SIA "JMR-FRAME" Babītes novada Babītes pagastā, Sila ielā 17, tālr.67754077, e-pasts: info@jmr-frme.lv
9. Bez vispārējiem norādījumiem vadīties arī no norādījumiem lapās.

Šī būvprojekta būvkonstrukciju daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas Vladimirs Linavskis
vadītājs sertifikāts # 20-3538

Objekts: Dzelzavas pagasta kultūras nama jumta rekonstrukcija Dzelzavā					KK		
					Darba Nr.		120617
Proj.vad.	P.I.Broks		16.7.2012	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība	STAD.	Lapa	Lapas
PGI	V. Linavskis		16.7.2012		TP	LAPA	8
Izstr.	M. Karlsons		16.7.2012		Lapas saturs:	 <div>SIA "JMR-Frame" Rīgas raj. Babīte, Sila ielā 17 LV 2101 Reģ. Nr. 40103315651; tel: 67754077; fax 67754075; e-mail info@jmr-frame.lv</div>	
				VISPĀRĒJIE_DATI			