



APKURE. AKSONOMETRIJA



Apzīmējumi

--- T1 --- Turpgaita, izolācijā

--- T2 --- Atpakaļgaita, izolācijā

→ Krituma virziens

D18 Cauruļvada nosacītais diametrs

LDn25 Lodveida ventīlis, Dn25

Piezīmes.

- Konvektoru apkures sistēma no vara vai analoga caurulēm, ar kritumu tukšošanai $i=0.005$.
- Sistēmas atgaisošana caur automātiskajiem atgaisotājiem un konvektoriem.
- Par nosacīto 0.00 pieņemta ēkas telpas grīda.

" E.Lāča Laura Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				2012.gads	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība LV90000054572 Adrese: Saieta laukums1, Madona, Madonas novads LV-4801		A3 M 1:100
				Projekta nosaukums: Kultūras nama ēkas rekonstrukcija Adrese: Vesetas iela 8, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860	STAD.	LAPA	LAPAS
Pr.sad. vad.	V. Kļaviņš	Paraksts	Datums	Aksonometrija Apkure	TP	AVK-3	3 - 7
Izstrādāja	V. Kļaviņš				91/09-2012		