



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

06.10.2014.

Uz 30.09.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.1 iepirkuma procedūrā: „**Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija par pansionātu**”, identifikācijas numurs MNP2014/39.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkumā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums:

Tāmes pozīcija Nr.10.3-1 “IP Videokamera CP-UNC-DP10, ārtipa” šāda āra tipa kamera netiek piedāvāta (no -10 līdz + 50 grādiem). Ja āra tipa būs kupola kamera, kur tā tiks izvietota?

ATBILDE uz 1. jautājumu:

Norādītā kamera izvēlēta kļūdaini un to nepieciešams nomainīt uz ārtipa FD8134V IP. Izvietojums - pie ieejas ēkā.

Tādēļ tiek veikti atbilstoši grozījumi iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā „Darbu daudzumu saraksti” lokālās tāmes Nr.10 „Elektroinstalācijas izbūve” pozīcijas Nr. 10.3.-1 darba nosaukumā un minētā pozīcija tiek izteikta sekojoši:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
10.3.-1		IP Videokamera FD8134V IP, ārtipa	gab.	1,00

2. Jautājums:

Tāmes pozīcija nr.10.3.-3 "Videokamera FD-SB900HTL, iekštipa-koridoros" - šī kamera ir āra tipa un pie tam vēl analogā tipa, kura neiet pie vienas ieraksta iekārtas ar pārējām divām projektā norādītajām! Vai projektā tiks izmantota Hibrīd ieraksta iekārta, kurai daļa kanālu būs analogie un daļa IP kanāli?

ATBILDE uz 2. jautājumu:

Norādītā kamera izvēlēta kļūdaini un to nepieciešams nomainīt uz iekštipa FD-8154 IP. Ierakstu iekārta ir IP kanālu.

Tādēļ tiek veikti atbilstoši grozījumi iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā „Darbu daudzumu saraksti” lokālās tāmes Nr.10 „Elektroinstalācijas izbūve” pozīcijas Nr. 10.3.-3 darba nosaukumā un minētā pozīcija tiek izteikta sekojoši:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
10.3.-3		Videokamera HD-8154 IP, iekštipa-koridoros	gab.	5,00

3. Jautājums:

Tāmes pozīcija Nr.10.3.-5 "Datu kabelis videonovērošanai - RG59" šis kabelis ir izmantojams tikai pozīcijas 10.3.-3 kamerām, pārējām vajadzētu vismaz UTP 5Cat kabeli?

ATBILDE uz 3. jautājumu:

Materiālu specifikācijā tiek samazināts RG59 kabelis un tā papildināta ar kabeli UTP5CAT.

Tādēļ tiek veikti atbilstoši grozījumi iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā „Darbu daudzumu saraksti” lokālajā tāmē Nr.10 „Elektroinstalācijas izbūve” - pozīcijā Nr. 10.3.-5 grozot daudzumu, un papildinot minēto tāmi ar jaunu pozīciju Nr.10.3.-5A sekojoši:

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
10.3.-5		Datu kabelis videonovērošanai RG59	m	200
10.3.-5A		Datu kabelis videonovērošanai UTP5CAT	m	300

Lūdzam piedāvājumu sagatavošanā ņemt vērā iepriekšminētos grozījumus un izmantot publicētos Darbu daudzumu sarakstus ar 06.10.2014.grozījumiem!

4. Jautājums:

Lūdzu sniegt atbildi un skaidrojumus - kā videonovērošanas sistēma tiks būvēta?

ATBILDE uz 4. jautājumu:

Instalācija tiks būvēta zem iekārtiem griestiem un kur nepieciešams - iebūvējot sienā zem apmetuma. Ārējās kameras stiprinās pie sienām, tām pievadi nāk caur sienu, iekštipa kameras stiprinās pie griestiem. Montēta tiek IP sistēma. No katras kameras vājstrāvas kabelis nāk uz ieraksta iekārtu. Elektriskā barošana var būt viena uz vairākām kamerām.

Neskaidrību gadījumā lūdzam precizēt jautājumu.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts