




MEZGLS 1



A - A

B
-
B

SPECIFIKĀCIJA.

POZ.	NOSAUKUMS	SKATIS	PIEZĪMES
1	Izolēts līkums 90°, horizontālais Ø114/225 (komplekts) līkuma savienojums Ø225	4	L.2; L.3
	Methnāms līkums Ø114 90°	4	
2	Rūpnieciski izolēts lodveida krāns Ø114/225 (ar pagarinātu kātu Hmax=2500mm)	2	
3	Dzelzbetona aka DN1000	1	(komplekts)
3.1	Čuguna lūka vīegļā	1	
3.2	Starplikas gredzens grodam KCO-1	1	
3.3	Grodu vāks Ø1160x150 (KCP-10)	1	
3.4	Grodi (KC-10-09)	2	
3.4	Grodi (KC-10-03)	1	
4	Pamatu bloks FBS-12-4-3	2	
	Šķembu pamatslānis	0.15	m³

SILTUMTRASES IZBŪVE NO ZĀBERA IEKLAS MAĢISTRĀLĀS SILTUMTRASES LĪDZ DĀRZA IEKLAI UZŅĒMĒJDARĪBĪBAS ATTĪSTĪBAI MADONĀ				PASŪT.Nr.03/2017		
PASŪTĪTĀJS: MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA GRŪPA 001, GRUNTS 1304, 1944, 1612, 1249, 1641				SAT		
				Stadija	Lapa	Mērogs
BPV	A.Karļevica	10.05.2017.	SILTUMTĪKLI	BP	7	1:50
Izstrādāja	I.Vilmane	10.05.2017.		SIA "Bek - Konsult"		
			MEZGLS 1; GRIEZUMI A-A UN B-B			