MEZGLS 2



A - A



B - B



SPECIFIKĀCIJA.

POZ.	NOSAUKUMS	SKAITS	PIEZĪMES
1	Izolēts līkums 80°, horizontāls ϕ114/225 (komplekts)	2	L.4
	Līkuma savienojums ϕ225	2	
	Metināms līkums ϕ114 90°	2	
2	Rūpnieciski izolēts lodveida krāns ϕ114/225 ar diviem nerūsējošā		
	tērauda lodveida krāniem izlaidei		
	(ar pagarinātu kātu Hmax=1500mm)	2	
3	Dzelzbetona aka DN1000	1	(komplekts)
3.1	Čuguna lūka vieglā	1	
3.2	Starplikas gredzens grodam KCO-1	1	
3.3	Grodu vāks Ø1160x150 (KCP-10)	1	
3.4	Grodi (KC-10-09)	1	
3.4	Grodi (KC-10-06)	1	
4	Pamatu bloks FBS-12-4-3	2	
	Šķembu pamatslānis	0.15	m³

SILTUMTRASES IZBŪVE NO ZĀBERA IELAS MAĢISTRĀLĀS SILTUMTRASES LĪDZ DĀRZA IELAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI MADONĀ

PASŪTĪTĀJS: MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

GRUPA 001, GRUNTS 1304, 1944, 1612, 1249, 1641

PASŪT.Nr.03/2017

SAT

					Stadija	Lapa	Mērogs
BPV	A.Karlevica		10.05.2017.	SILTUMTĪKLI	BP	8	1:50
Izstrādāja	I.Vilmane		10.05.2017.	MEZGLS 2; GRIEZUMI A-A UN B-B	SIA "Bek - Konsult"		