


2. stāva plāna fragments





Pieņemtie apzīmējumi

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas dzīvojamie telpu grupa (011) -130			
N.p.k.	Nosaukums	Platība m ²	Piezīmes
1	Invalīdu sanitārā telpa	3,5	
2	Koplietošanas sanitārā telpa	5,2	
3	Koplietošanas sanitārā telpa	5,0	
4	Personāla sanitārā telpa	1,7	
5	Vēlas istaba	12,3	
6	Medicīniskais kabinets	13,0	
7	Personāla telpa	13,0	
8	Sadzīves telpa	28,8	
9	Zāle	68,5	
10	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	13,0	
11	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	13,0	
12	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	13,0	
13	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	13,0	
14	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	13,4	
15	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	15,4	
16	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	15,4	
17	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	15,4	
18	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	17,9	
19	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	15,4	
20	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	15,4	
21	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	15,4	
22	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	15,4	
23	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	15,4	
24	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	15,4	
25	Dzīvojamā istaba-gulamtelpa	31,9	
26	Ed.sadases bloks	15,4	
27	Koplietošanas sanitārā telpa	1,9	
28	Personāla sanitārā telpa	1,9	
29	Koplietošanas sanitārā telpa	5,1	
30	Gaitenis	125,2	
	K.O.P. A:	552,3	

Piezīmes

1. Lapu sarakstu štatiņā A/VK-1.
2. Gaisvadu atzīmes pieņemti montāžas laika.
3. Vīsi gaisa vadī, kuri iziet ārpus, atrodas neapkurināmās telpās vai ēkās nepabeigtošās konstrukcijās, ir jāaizsilda. Stiprinājotājos biežums 100mm.
4. Dugundrošības un regulēšanas ārēja diametrs saīstīti ar gabru vadīmetru, kur tas uzstādīts.
5. Ja vēlas izmantot projekta saskaņoti ar projekta vadītāju.
6. Vīsi izņemti dot milimetros, augstuma atzīmes metros.



 ROJEKTI	SIA "C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālr. 29455017		Būvprojekta nosaukums Ventilācijas ierīkošana pansionātā telpās Brīvības ielā 9, Barkavā, Madonas novads	
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	
	Būvpr/d. vad., L. Mihņeviča	L. Mihņeviča	01.02.2017	
Izstrādāja L. Mihņeviča	01.02.2017		2. stāva plāns ar ventilācijas sistēmu	
Rasējuma nosaukums vai saturs			Stādīja	BP
Rasējuma			Mēroka 1:100	AVK 2
Pasūtītāja Nr. 11/2016/21			2016/21	
Apmēra Nr. CP-2016/21/21			2016/21	