


Ūdensapgādes sistēmas aksonometrija



Piezīmes

Caurules augstuma atzīme dabā līdz caurules augšai.
Pievienojuma vietās pie santehnikas iekārtām uzstādīt ventīļus.
Visas caurules izbūvējamas ar PPR caurulēm.
Aukstā ūdensvada caurulēm, veidgabalim un armatūrai jābūt PN10 spiediena klases vai augstākai.

PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

—U1— Ārējais ūdensvads


—U1— Projektējamais aukstā ūdens cauruļvads

PPR De50 Polipropilēna caurules ārējais diametrs

-0.20 ↓ Augstuma atzīme uz caurules augša

~~~~~ Pretkondensāt izolācijas čaulā 9mm

✶ Lodeida ventīlis DN40

|                                                                                                                                                                |                  |          |             |                                                                                      |       |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| <br>ROJEKTI<br>SIA "C PROJEKTI"<br>Ziedu iela 4, Madona<br>Tālrunis: 29455017 |                  |          |             | Projekta nosaukums<br>Kaltumājas pārbūve Ozolos, Liezeres pagastā,<br>Madonas novads |       |       |  |
|                                                                                                                                                                | Vārds, uzvārds   | Paraksts | Datums      | Rasējuma nosaukums vai apraksts<br>Ūdensapgādes sistēmas aksonometrija               |       |       |  |
|                                                                                                                                                                |                  |          |             |                                                                                      |       |       |  |
| Būvpr.d.vad.                                                                                                                                                   | V.Siņičina-Kulka |          | 24.08.2017. |                                                                                      |       |       |  |
| Izstrādāja                                                                                                                                                     | V.Siņičina-Kulka |          | 24.08.2017. |                                                                                      |       |       |  |
|                                                                                                                                                                |                  |          |             | Stadija                                                                              | BP    |       |  |
|                                                                                                                                                                |                  |          |             | Rasējuma                                                                             | Marka | ŪK    |  |
|                                                                                                                                                                |                  |          |             | Numurs                                                                               |       | 4     |  |
|                                                                                                                                                                |                  |          |             | Mērogs                                                                               |       | 1:100 |  |
|                                                                                                                                                                |                  |          |             | Pasūtījuma Nr. 03/2017/04                                                            |       |       |  |
|                                                                                                                                                                |                  |          |             | Arhīva Nr. CP-2017/07/04/5                                                           |       |       |  |