

Vispārīgie apzīmējumi

	Izplešanās tvertne
	Salikuma tvertne ar līmeņa kontroli
	Multiciklons
	Dūmenis
	Mikstināšanas iekārta
	Sūknis
	Dūmsūcējs
	Vārsts (kopapzīmējums)
	Lodveida krāns ar vītņi
	Lodveida krāns metināms
	Vārsts tipa "Butterfly"
	Pretvārsts (kopapzīmējums)
	Pretvārsts diska tipa
	Drošības vārsts
	Redukc.vārsts ar tiešas darbību
	Trīsgaitu regulators
	Filtrs
	Aomatiskais atgaisotājs
	Pāreja
	Caurplūduma mērītājs
	Pīltuve
	Atloku savienojums
	Cauruļvadu savienojums
	Cauruļvadu krustojums
	Elektromagnetiskā piedziņa
M	Elektrodzinejs
M	Elektrodz.ar regulējamu ātrumu
T	Termometrs
TT	Temperatūras dēvējs
TSH	Temperatūras dēvējs aizsardz.
P	Manometrs
PT	Spiediena dēvējs
PSH	Spiediena dēvējs aizsardzībai
LS	Spiediena dēvējs aizsardzībai
QS	Spiediena dēvējs aizsardzībai
	Turpgaitas katla ūdens
	Atpakaļgaitas katla ūdens
	Turpgaitas tīkla ūdens
	Atpakaļgaitas tīkla ūdens
	Auksts ūdens
	Ūdens pēc ķīmapstrādes
	Drenāža
	Dūmvads
	Esošā turpgaitas tīkla ūdens
	Esošā atpakaļgaitas tīkla ūdens
	Esošā auksts ūdens
	Ūdens pēc ķīmapstrādes
	Projekta robeža

AZIMUT	"C.PROJEKTF SIA ZĒDU 4, MADONA, LV-4801 TĀLR. 29 455 017 REĢ. NR. 40403022000		
SIK	"STRAŠA KONSULTANTI SIA BRAŠLAS 37/14, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO.@STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022		P-17-004.4
PASŪTĪTĀJS:	SIA "MADONAS SILTUMS"		STADIJA:
BŪVOBJEKTS:	0,99 MW ŠĶELDAS KATLUMĀJA OZOLI, UEZĒRES PAGASTS, MADONAS NOVADS		LAPAS NR: VAS-6
			LAPU SKAITS:
RASĒJUMS:	PRINCIPIĀLĀ SHĒMA		MĒROGS: BM
			FORMĀTS:
			ARH.NR.: P17004.4_VAS_06_01
			DATUMS: 27.09.2017.
DALAS VAD.	M. SHASHKOV		AIZVIETO:
IZSTRĀDĀJA	R.KIRPIS		LAPAS CAURIEJOŠ.NR.