



## Plāns.



Nr.	Nosaukums	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
1	HDPE sūkņētavas tvertne DN1500 H=4,30 m	kompl.	1	
2	Iegremdējamais notekūdeņu sūknis Q=2,4 l/s, h= 23,5 m , P2 - 2.3 kW ar vadības skapi	kompl.	2	WILO MTS 40/35 vai analogs
3	Atloku pretvārst DN50 kompl. ar AISI304 skrūv.	gab.	2	
4	Atloku aizbīdnis DN50 kompl. ar AISI304 skrūv.	gab.	2	
5	Nerūsējošā tērauda AISI 304 trejgabals DN50	gab.	1	
6	Nerūsējošā tērauda AISI 304 kāpnes ar stiprinājumiem	gab.	1	
7	Sūkņu atbalsta pēda DN40/50	gab.	2	
8	Ventilācijas izvads DN110	kompl.	1	
9	Kabeļa ievads DN75	gab.	1	
10	Slēdzama lūka kopā ar armētu apkalpes šahtu	kompl.	1	
11	Nerūsējošā tērauda AISI 304 stāvvads DN50	m	5	
12	Nerūs. tērauda AISI 304 ķēdes sūkņa izcelšanai	gab.	2	
13	Nerūs. tērauda sūkņa vadulas	gab.	2	
14	PP ieplūde sūkņētavā De200	gab.	1	
15	Līmeņa pludiņi	kompl.	1	
16	Dzelzsbetona pamata plātne (B20, Ø2m, h=300mm)	kompl.	1	Pēc ražotāja prasībām
17	Pacelšanas cilpas	gab.	2	
18	AISI 304 grozs ar vadulām un izcelšanas ķēdēm	kompl.	1	
19	Nažveida aizbīdnis De200 ar pagarinātājkātu h=3.1m	kompl.	1	
20	Pāreja metāls DN50/De75 PE	gab.	1	
21	Nerūsējošā tērauda līkums DN50	gab.	4	

1. Ieejošā un aizejošās caurulvada izvietojumus skatīt pēc projekta ģenerālpilāna.
2. Sūkņu ieslēgšanās, izlēgšanās avārijas līmeņus ieregulēt uz vietas saskaņā ar sūkņu ražotāja un Pasūtītāja rekomendācijām.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā			
Proj. vadīt.	T.Loginova		09.2012.	Lapas nosaukums	Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-3. Plāns. Griezums.			
Izstrād.	J.Macijevskis		09.2012.					
				Objekta reģistrācijas Nr.	2.4.5./129-12			<b>Ekolat sia</b> Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2640-R , Daugavpils 1.Preču 30a tālr.65424646
Inv. Nr.				Proj. stadija TP	Marka TN	Lapa 2		