

Pieņemtie apzīmējumi.

T1 - 70°C karstā ūdens turpgaitas cauruļvads no siltumtīkliem
T2 - 50°C karstā ūdens atpakaļgaitas cauruļvads uz siltumtīkliem
T12 - 60°C karstā ūdens turpgaitas cauruļvads uz ventilācijas sistēmām (65%-ūdens; 35%- glikols)
T22 - 40°C karstā ūdens atpakaļgaitas cauruļvads no ventilācijas sistēmām (65%-ūdens; 35%- glikols)
ST1 Siltumapgādes sistēmas stāvvada numurs
Siltumizolācija
Tīkla sūknis
Lodveida ventīlis
Pretvārsts
Filtrs ar sietu
Balansēšanas vārsts
Trīsvirzienu vārsts.

Piezīmes

1. Siltummezgla siltumapgādes cauruļvadus, kā arī sadales kolektorus nepieciešams izolēt ar akmens vati 40mm biezumā.
2. Atgaisošanai nepieciešamo armatūru jāizvieto siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei-zemākajos. Šīs armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu izvietojumu precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā.
3. Siltummezgla novietojuma vietu precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā.

SIA" C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālr: 29455017				Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistrācijas Nr. 90000054572 Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801		Rasējuma marka AVK-4
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Rasējuma tips	Mērogs
				Ošupes pagasta saieta nama administratīvās ēkas ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija		b/m
Atb. projekt.	L. Mihņeviča		07.2013			
Izstrādāja	L. Mihņeviča		07.2013			
				Rasējuma nosaukums	Lapa	Lapas
Pasūtījuma Nr. 07/2013/08				Siltuma mezgla shēma	4	6
Arhīva Nr. Cp/2013/07/08						