


1. stāva plāns



1. stāva telpu eksplikācija:

Nr.p.k.	Telpas nosaukums	Piezīmes
1	Halle	temp. +18°
1*	Gērbtuve	temp. +18°
2	Priekštelpa	temp. +18°
3	Invalīdu WC	temp. +18°
4	WC	temp. +18°
5	WC	temp. +18°
6	Kāpņu telpa	temp. +18°
7	Telpa	temp. +18°
8	Veļiveris	temp. +18°
9	Telpa	temp. +18°
10	Tehniskā telpa	temp. +18°
11	Palīgtelpa	temp. +18°
12	Telpa	temp. +18°
13	Telpa	temp. +18°
14	Priekštelpa	temp. +18°
15	Tualete	temp. +18°
16	Kāpņu telpa	temp. +18°
17	Telpa	temp. +18°
18	Kabinešs	temp. +18°
19	Kabinešs	temp. +18°

Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt lapā AVK-1.
2. Visiem radiatoriem pievadcaurules DN15.
3. Cauruļvadi un sildķermeņi nosacīti novirzīti no sienas.
4. Cauruļvadu atzīmes precizēt montāžas laikā.
5. Visi cauruļvadi zemgrīdas konstrukcijā izolēti ar "ARMACEL" izolāciju 13mm biezumā.
6. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.

Pieņēmtie apzīmējumi

- C21-500-800

888W

Radiatora tips

Radiatora jauda

Projektējamais radiators
- T11

Projektējamā apkures turpgaita
- T21

Projektējamā apkures atpakaļgaita
- Sistēma A1 ST13


Sistēmas stāvvada numurs
- ~

Siltumizolācija
- Δ


Cauruļvada pāreja
- Ø18x1

Vara caurules diametrs,mm.

Radiatoru pieslēguma mezgls "1"



Radiatoru pieslēguma mezgls "2"



<div><div>ROJEKTI</div><div>SIA "C PROJEKTI"</div><div>Ziedu iela 4, Madona</div><div>Tālr. 29455017</div></div>			<div><div>Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība</div><div>Reģistrācijas Nr. 90000054572</div><div>Adrese: Sāleja laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801</div></div>			Rasējuma marka	
V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums			Rasējuma tips	Mērogs
Atb. projekt.	L. Miņņeviča	07.2013	Dzelzavas pagasta kultūras nama iekšējo apkures un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija			1:100	
Izstrādāja	L. Miņņeviča	07.2013					
Pasūtītuma Nr. 07/2013/09			Rasējuma nosaukums			Lapa	Lapas
Arhīva Nr. Cp/2013/07/09			Apkure. 1. stāva plāns			5	9