

VENTILĀCIJAS IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Sistēma P-1

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Marka, izmēri	Daudzums	Mērv.	Piezīmes
1	Kanala ventilators L=250 m3/h; H=115 Pa	KD 400 XL3	1	gab.	Systemair
2	Atruma regulators	RTRD	1	gab.	Systemair
3	Aizsargrelejs	STDT	1	gab.	Systemair
4	Plūsmas regulējošais vārsts ar piedziņu	SRK 60-30	1	gab.	Systemair
5	Filtra kasete ar filtru	FFK 60-30	1	gab.	Systemair
6	Elektriskais kaloriferis	RB 60-30/27	1	gab.	Systemair
7	Vadības bloks		1	gab.	Systemair
8	Gaisa vada temperatūras sensors	NS 120	1	gab.	Remak
9	Spiediena sensors	P 33	1	gab.	Remak
10	Plūsmas regulējošais vārsts	SK 160	1	gab.	VTprincipis
11	Ugunsdroša vārsts ar piedziņu	CR60-400+MFUS	2	gab.	EI 90
12	Gaisa sadalītājs	THD-160 (R1)	2	gab.	VTprincipis
13	Nosūces reste	SV-1-300x200-S	5	gab.	FläktWoods
14	Ārēja reste	RIS-700x400	1	gab.	FläktWoods
15	Gaisa vadi no cinkotā skārda	Ø160	24	t.m.	Bic
16	Gaisa vadi no cinkotā skārda	Ø200	3	t.m.	Bic
17	Gaisa vadi no cinkotā skārda	Ø250	3	t.m.	Bic
18	Gaisa vadi no cinkotā skārda	Ø315	6	t.m.	Bic
19	Gaisa vadi no cinkotā skārda	Ø400	15	t.m.	Bic
20	Gaisa vadi no cinkotā skārda	600x300	1	t.m.	Bic
21	Gaisa vadu fasondaļas		1	kompl.	
22	Trokšņu slāpētājs	SLCU 160-900	1	gab.	Lindab
23	Trokšņu slāpētājs	SLCU 400-900	1	gab.	Lindab
24	"Paroc" akmens vates LAM 50mm siltumizolācija		4,5	m²	
25	Montāžas komplekts		1	kompl.	

Sistēma N-1

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Marka, izmēri	Daudzums	Mērv.	Piezīmes
1	Kanala ventilators L=250 m3/h; H=115 Pa	KD 400 XL3	1	gab.	Systemair
2	Atruma regulators	RTRD	1	gab.	Systemair
3	Aizsargrelejs	STDT	1	gab.	Systemair
4	Plūsmas regulējošais vārsts	SK 160	1	gab.	VTprincipis
5	Ugunsdroša vārsts ar piedziņu	CR60-400+MFUS	1	gab.	EI 90
6	Gaisa sadalītājs	THD-160 (R1)	2	gab.	VTprincipis
7	Nosūces reste	SV-1-300x200-S	5	gab.	FläktWoods
8	Jumtiņš gaisa vadam Ø400		1	gab.	
9	Gaisa vadi no cinkotā skārda	Ø160	12	t.m.	Bic
10	Gaisa vadi no cinkotā skārda	Ø200	6	t.m.	Bic
11	Gaisa vadi no cinkotā skārda	Ø250	4	t.m.	Bic
12	Gaisa vadi no cinkotā skārda	Ø315	8	t.m.	Bic
13	Gaisa vadi no cinkotā skārda	Ø400	10	t.m.	Bic
14	Gaisa vadu fasondaļas		1	kompl.	
15	Trokšņu slāpētājs	SLCU 160-900	1	gab.	Lindab
16	Trokšņu slāpētājs	SLCU 400-900	1	gab.	Lindab
17	"Paroc" akmens vates LAM 50mm siltumizolācija		1,5	m²	
18	Montāžas komplekts		1	kompl.	

Sistēma N-2, N-3

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Marka, izmēri	Daudzums	Mērv.	Piezīmes
1	Sadzīves ventilators L=50 m3/h; H=30 Pa	DECOR-100 CDZ	2	gab.	S&P
2	Gravitācijas reste	VK 12	1	gab.	Systemair
3	Gaisa vadi no cinkotā skārda	Ø100	6	t.m.	Bic
4	Gaisa vadu fasondaļas		1	kompl.	
5	Montāžas komplekts		1	kompl.	

Katlumājas ventilācija (DN-1 un DP-1)

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Marka, izmēri	Daudzums	Mērv.	Piezīmes
1	Ārējā reste RIS-600x300	673x373	1	gab.	FLAKT
2	Siltināts vārsts	600x300	1	gab.	FLAKT
3	Nosūces reste SV-1-300x200	300x200	1	gab.	FLAKT
4	Montāžas komplekts, palīgmateriāli		1	kompl.	

KATLUMĀJAS IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Marka, izmēri	Daudzums	Mērv.	Piezīmes
1	Granulu ūdenssildamais katls "Grandeg GD-Eco-100"		1	kompl.	
2	Deglis "Grandeg GD-BRN-V-100"		1	gab.	
3	Granulu tvertne GD-BRN-V-BL		1	gab.	
4	Skārienjūtīgs ekrāns GD-BRN-TCH		1	gab.	
5	Recirkulācijas sistēma GD-ECO-REC-25-100		1	gab.	
6	Jaucējvārsts GD-ECO-3C		1	gab.	
7	Diafragmas izplēšanas tvērtne Reflex N 140		1	gab.	
8	Apkures sistēmas cirkulācijas sūknis WILO Stratos 25/1-6 PN 10		1	gab.	
9	Apkures sistēmas cirkulācijas sūknis WILO Stratos 25/1-8 PN 10		1	gab.	
10	Gaisa savācējs komplektā ar automātisko atgaisotāju Dn15 un krānu Dn15		2	kompl.	
11	Redukcijas vārsts	DN40	1	gab.	
12	Lodveida vārsts "Naval"	DN32	2	gab.	
13	Lodveida vārsts "Naval"	DN40	11	gab.	
14	Lodveida vārsts "Naval"	DN50	4	gab.	
15	Noplombēts lodveida vārsts "Naval"	DN20	1	gab.	
16	Balansēšanas vārsts	DN40	2	gab.	
17	Mehāniskais filtrs	DN40	1	gab.	
18	Mehāniskais filtrs	DN50	2	gab.	
19	Trīsgājienu sajaucējvārsts ar izpildmehānismu	3 MG 25 Kvs-12	1	kompl.	ESBE
20	Trīsgājienu sajaucējvārsts ar izpildmehānismu	3 MG 25 Kvs-8	1	kompl.	ESBE
21	Vienvirziena vārsts "T&A Hydronics"	DN40	3	gab.	
22	Dūmvada kondensāta savācējs		1	kompl.	Schiedel
23	Rūpnieciski izolēts dūmvads ar revīzijas elementu	Ø200	5	t.m.	
24	Tērauda caurule	DN20	1	t.m.	
25	Tērauda caurule	DN32	1	t.m.	
26	Tērauda caurule	DN40	14	t.m.	
27	Tērauda caurule	DN50	14	t.m.	
28	Tērauda caurule	DN65	8	t.m.	
29	"Paroc" siltumizolācijas čaulas AE ar alumīnija folijas pārklājumu, biez. 40 mm, l=1m	DN32	1	gab.	
30	Tas pats, biez. 40mm, l=1m	DN40	12	gab.	
31	Tas pats, biez. 40mm, l=1m	DN50	14	gab.	
32	Tas pats, biez. 40mm, l=1m	DN65	14	gab.	
33	Cauruļvadu veidgabali		1	kompl.	
34	Cauruļvadu stiprinājumi un balsti		1	kompl.	
35	Montāžas komplekts, palīgmateriāli		1	kompl.	
36	Āra temperatūras devējs		1	kompl.	
37	Drošības vārsts, Dn 20, P=6 BAR	DN20	1	gab.	
38	Metināms tērauda lodveida krāns Dn 15 "Naval" tukšošanai	DN15	3	gab.	
39	Tehniskais termometrs ar čaulu, 0-100 C		8	gab.	
40	Manometrs ar noslēgventilī 0-16B		12	gab.	
41	Pretkorozijas gruntējums GF-021		8	m2	

Sastādīja: S.Poļakovs /

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 50-3039