



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

10.01.2013.
Uz 08.01.2013.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.16 iepirkuma procedūrā: „**Būvdarbi projektā „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā”**”, identifikācijas numurs MNP2012/53_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. jautājums: *Balstoties uz iepriekšējās sarakstes (Nr.6 no 21.12.2012. 2.jautājums) Pretendentu iesniegto jautājumu tika veikti grozījumi Lokālā tāmes Nr.LT-3 pozīcijai Nr.5 attiecīgi mainot cokola siltināšanai nepieciešamā siltinājuma biezumu no 100mm uz 50mm.*

Ja siltinājuma biezuma maiņa no 100mm uz 50mm attiecīgi nav saskaņota ar Tehniskā projekta autoriem, tad lūgums siltinājuma biezumu atstāt nemainītu, t.i., 100mm, jo

1) Tehniskā projekta Paskaidrojuma rakstā siltinājuma biezums, kas nepieciešams cokolam, norādīts 100mm;

2) Lapā Ar-8 rasējums nepārprotami parāda, ka siltinājums nepieciešams 100mm; Lapā Ar-11 "Mezglis "E"" parādīts nepieciešamais cokola siltinājums 100mm biezumā.

ATBILDE uz 1.jautājumu: Projektētājs skaidro, ka cokola siltinājuma biezums ir 100 mm, kā ir norādīts tehniskā projekta AR-8 un AR -11 "Mezglis "E"" lapās. Tādēļ iepirkumu komisija precizē Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.LT-3 pozīciju Nr.5 un izsaka to sākotnēji publicētajā redakcijā:

5	Cokola virsmas apšūšana ar putupolistirolu vai anologu 100 mm pielīmējot, papildus stiprinot ar dibeļnaglām	m2	86
---	---	----	----

Ar šo tiek atcelta 21.12.2012.sarakstes Nr.6 vēstulē uz 3.jautājumu sniegtā atbilde, jo tā ir kļūdaina.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts