



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

21.12.2012.Nr.
Uz 18.12.2012.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.6 iepirkuma procedūrā: „Būvdarbi projektā „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā”, identifikācijas numurs MNP2012/53_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. jautājums: Lokālajā tāmē Nr.3, pozīcija Nr. 23 - pandusa margu montāža - lūdzam precizēt margu materiālu (alumīnija, nerūsējošā tērauda vai cits)?

ATBILDE uz 1.jautājumu: Pandusa margām ir jābūt izgatavotām no nerūsējoša tērauda materiāla.

2. jautājums: Lokālajā tāmē Nr3. - cokola siltināšana ar putupolistirolu, b=100mm, bet projektā siltinājuma biezums ir norādīts 50mm, lūdzam paskaidrot kurš biezums jāņem vērā.

ATBILDE uz 2.jautājumu: Tehniskajā specifikācijā norādītais biezums ir pareizs. Tādēļ precizējam Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.LT-3 pozīciju Nr.5 un izsakām to sekojoši:

5	Cokola virsmas apšūšana ar putupolistirolu vai anologu 50 mm pielīmējot, papildus stiprinot ar dībeļnaglām	m2	86
---	--	----	----

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts