Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem

M 1:500

N W E S

x=301050
y=640750

x=301950
y=640950

Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem

Universālā dubultuzmava PE caurules-met.caurules savienošanai d.50 mm

EM pāreja De63xDe32

Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules De32 mm pievienojumam

EM pāreja De40xDe32

Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn32 mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules De40 mm pievienojumam

Aizsargčaula PE caurulei De40 mm

EM pāreja De50xDe40

Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi viens gals ar noturīgu uz stiepi PE caurules De32 mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas

EM pāreja De63xDe32

Kalamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25 mm servisa ventiļa pievienošanai PE caurulei De50 mm

Gala noslēgs PE caurulei De32

Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi viens gals ar noturīgu uz stiepi PE caurules De32 mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas

EM PE trejgabals De40

Kalamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25 mm servisa ventiļa pievienošanai PE caurulei De63 mm

Aizsargčaula PE caurulei De50 mm

Enkurojošs atloks Dn40 PE caurulei De50 mm

Atloku aizbīdnis Dn40 mm

Atloku trejgabals Dn50/40 mm

Enkurojošs atloks Dn50 PE caurulei De63 mm

Aizsargčaula PE caurulei De63 mm

Atloku aizbīdnis Dn50 mm

Enkurojošs atloks Dn50 PE caurulei De63 mm

Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem

Universālā dubultuzmava PE caurules-met.caurules savienošanai d.50 mm

Gala noslēgs PE caurulei De63

EM ilkums 90° De63

Kalamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25 mm servisa ventiļa pievienošanai PE caurulei De63 mm

Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn50 mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules De63 mm pievienojumam

Gala noslēgs PE caurulei De32

Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi viens gals ar noturīgu uz stiepi PE caurules De32 mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas

Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi viens gals ar noturīgu uz stiepi PE caurules De32 mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas

Kalamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25 mm servisa ventiļa pievienošanai PE caurulei De63 mm

Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 mm, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kapi viens gals ar noturīgu uz stiepi PE caurules De32 mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas

Kalamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25 mm servisa ventiļa pievienošanai PE caurulei De63 mm

EM pāreja De63xDe32

Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem

Universālā dubultuzmava PE caurules-met.caurules savienošanai d.50 mm

EM pāreja De63xDe32

Aizsargčaula PE caurulei De63 mm

Enkurojošs atloks Dn50 PE caurulei De63 mm

Atloku aizbīdnis Dn50 mm

Atloku trejgabals Dn50/40 mm

Enkurojošs atloks Dn50 PE caurulei De63 mm

Aizsargčaula PE caurulei De63 mm

Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem

Universālā dubultuzmava PE caurules-met.caurules savienošanai d.50 mm

Lapa ŪKT-3

Lapa ŪKT-3

APZĪMĒJUMI

Projektējamais	Esošais	Nosacītie apzīmējumi
		Dzeramā ūdens ūdensvads
		Ieprojektētais vai izbūvētais ūdensvads I projekta kārtā
		Ūdensvada mezgls
		Ūdensvada kontrolaka
		Siltinātas ūdens mērītāja aka
		Tehniskais ūdensvads
		Pašteces kanalizācijas cauruļvads
		Ieprojektētā vai izbūvētā kanalizācija I projekta kārtā
		Kanalizācijas skataka
		Kanalizācijas spiedvads
		Kanalizācijas spiedvada mezgls
		Projektējamais elektr. kabelis
		Projektējamais zemējuma kontūrs
		Caurteka
		Siltumtrase
		Pazemes sakaru kabelis
		Virszemes sakaru kabelis
		Pazemes apgaismojuma kabelis
		Virszemes elektroapgādes līnijas
		Pazemes elektr. kabelis līdz 0.4kV
		Likvidējamie objekti
		Projektējamā kanalizācijas sūkņu stacija un tās numurs
		Ģeotehniskais urbums

Lapu izvietojuma shēma



Piezīmes:

1. Ūdensvada un kanalizācijas aku un mezglu piesaistes koordinātes sk. lapā ŪKT-36.
2. - betona atbalsts.
3. Cauruļvadu diametra apzīmējums: De - ārējais diametrs, DN - iekšējais diametrs, d - nominālais diametrs.
4. Projektā atsevišķas pieslēguma vietas norādītas orientējoši (saskaņā ar izstrādāto topogrāfiju). Visas pieslēguma vietas ir jāprecizē ar šurfēšanas metodi uz vietas būvdarbu laikā.
5. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas drenāžas un citās inženierkomunikācijas cauruļes, tās jāatjauno sakotnējā stāvoklī.
6. Pievadu un pārslēgumu izvietojums ir saskaņots ar Pasūtītāju un visiem zemes īpašniekiem. Tas var tikt mainīts būvdarbu laikā saskaņojot trasējumu ar autoruzraugu.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta
Proj. ŪKT vadīt.	T.Loginova		09.2012.		
Izstrād.	I.Afanasjeva		09.2012.	Lapas nosaukums	Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem
Inv.Nr.				Objekta reģistrācijas Nr.	2.4.5/129-12
				Proj. stadija: TP; Marka: ŪKT; Lapa: 2; Mērogs: 1:500	

Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
I.Preču 30a tālr.654-24646