


PIEZĪMES:

1. Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no uzskaites sadalnes (US-1)
2. Sprieguma sistēma - 400/230V.
3. Sadalnes aizpildījumā 30% paliek rezervei perspektīviem pieslēgumiem.
4. Lai nodrošinātu sūkņu elektroapgādi elektrības pārtraukuma gadījumā Kanalizācijas sūkņu stacijai tiek paredzēts elektr. ģenerators Nr.2 ar ARI bloku.
5. Automātikas iekārtu pieslēgšanu (saskaņā ar tehnoloģiju) izpilda firma, kura piegādā tehnoloģiskās iekārtas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība					
Daļas vadīt. K.Bērziņa				Lapas nosaukums GS-1 sadalnes shēma KSS-1					
02.2012.									
				Objekta reģistrācijas Nr.		2.4.6./01-12			Ekolat sia Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2640-R , Daugavpils 1.Preču 30a tālr.65424646
Inv. Nr.				Proj. stadija TP	Marka EL	Lapa 2	Mērogs b/m		