


ĢENERĀLPLĀNS AR URBUMU "CENTRS" UN PROJEKTĒJAMO ŪDENS Atzelžošanas STACIJU.

M 1:250



ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

N.p.k.	Darbu nosaukums	Tip. projekts	Stāvu skaits	Apbūves platība m²	Būv-kubat. m3	Uguns notur. pakāpe	Būves klasif. kodi(CC)
	Esošās ēkas						
	Esošais ūdenstornis						
	Projektējamas būves						
1.	Urbums "Centrs" un projektējamā ŪAS			18.84	61.92	U 3	12510106
4.	Piebūve autonomai el. barošanas stacijai			3.96	3.29	U 3	12510104

LABIEKĀRTOŠANAS DARBU APJOMU TABULA

N.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvien.	Daudz.	Piezīmes
1	Laukuma ar grants segumu ierīkošana	m²	231	Tips G-1
2	Laukuma žoga ierīkošana (siets ar stabiem)	t/m	138	Hžoga=1.5m Stābu-2.5m
3	Vārtu V-1 uzstādīšana, (platums 4.0m)	gab.	1	
4	Zālāja ierīkošana	m²	197	
5	Vecā žoga (siets pa stabiem) ar vārtiem demontēšana	t/m	100	

TERITORIJAS BILANCE

Nosaukums	Platums	
	m²	%
Apbūves laukums	22.8	6
Celji un laukumi	275	55
Apzaļumošana	197	39
Kopā:	494.8	100

1. Pirms zemes darbu veikšanas sākuma nepieciešams saņemt atļauju no denestiem, kuri pārzin apakšzemes komunikācijas.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Projektējamais ceļš ar optimāla grants maisījuma segumu

Labiekārtojuma darbu robeža

Projektējamais nožogojums

Projekt. vārtiņi (platums 4.0m) ar metāla sietu

G-1

Optimāls grants maisījums 180mm

Smalkas smiltis slānis 250mm

Šī būvprojekta ĢP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta ĢP daļas vadītājs

A.Melderis

(vārds, uzvārds)

10-0523

(sertifikāta Nr.)

02.2012.

(datums)

(paraksts)

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Madonas novada Prāulienas pagasta Prāulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība
ĢP daļas vad.	A.Melderis		02.2012.		
Izstrādāja	R.Latkovska		02.2012.	Lapas nosaukums	Ģenerālplāns ar urbumu "Centrs" un projektējamo ūdens atzelžošanas staciju.
Objekta reģistrācijas Nr.	2.4.6./01-12				
Inv.Nr.	Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	
	TP	ĢP	2	1:250	

Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
I.Preču 30a tālr.654-24646