



ATDZELŽOŠANAS STACIJAS UN PIEBŪVES ĢENERATORAM PAMATU GRIEZUMI "1-1";"2-2";"3-3".
M 1:25

"3-3" M 1:25 .




"1-1" M 1:25 .




1	Betons kl.B15, armēts SR1	100 mm
	Siltumizolācija "ECOPRIM"	50 mm
	Betons kl.B15, armēts SR2	100 mm
	Šķembas	200 mm
	Vidējgraudainā smilts	400 mm
	Blīveta grunts	

"2-2" M 1:25 .



2	Betons kl.B15, armēts SR3	100 mm
	Siltumizolācija "ECOPRIM"	50 mm
	Betons kl.B15, armēts SR4	100 mm
	Šķembas	200 mm
	Vidējgraudainā smilts	400 mm
	Blīveta grunts	

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība			
BK daļas vad.	N.Roslyak		02.2012.					
Izstrādāja	R.Latkovska		02.2012.	Lapas nosaukums	Atdzelžošanas stacijas un piebūves ģeneratoram pamatu griezumi "1-1";"2-2";"3-3".			
				Objekta reģistrācijas Nr.	2.4.6./01-12			
Inv.Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	 Ekolat sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 1.Preču 30a tālr.654-24646
				TP	BK	3	1:25	