

PIEZĪMES:

1. Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no uzskaites sadalnes (US-3)
2. Sprieguma sistēma - 400/230V.
3. Sadales aizpildījumā 30% paliek rezervei perspektīviem pieslēgumiem.
4. ŪAS piebūvē tiek uzstādīts el. ģenerators Nr.1 ar ARI bloku, lai nodrošinātu urbuma "Centrs" un ŪAS elektroapgādi elektrības pārtraukuma gadījumā.
5. Automātikas iekārtu pieslēgšanu (saskaņā ar tehnoloģiju) izpilda firma, kura piegādā tehnoloģiskās iekārtas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība			
Daļas vadīt.	*K.Bērziņa*		*02.2012.*	Lapas nosaukums	GS-3 sadalnes shēma			
				Objekta reģistrācijas Nr.	2.4.6./01-12			EL
Inv. Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	
				TP	*EL*	*7*	*b/m*	

Ekolat sia
Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2640-R , Daugavpils
1.Preču 30a tālr.65424646