

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p/k	Nosaukums	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
I	II	III	IV	V
	Esošā urbuma „Centrs” sūkņa nomaiņa (I kārtā)			
1.	Esošā dziļurbuma sūkņa demontāža	kompl.	1	
2.	Dziļurbuma sūkņa uzstādīšana Q=10 m ³ /h, h~75 m, 4 KW komplektā ar frekvenču pārveidotāju, spiediena sensoru, vadības skapi un visām motora aizsardzībām, kabeliem, caurulēm, drošības trosi un montāžu	kompl.	1	SP14A-13 vai analogs
	ŪAS būvniecība un elektroenerģijas nodrošināšana elektroenerģijas pārrāvumu laikā (I kārtā)			
3.	Esošā urbuma „centrs” paviljona demontāža, aka DN1500, h-3,0 m	kompl.	1	
4.	Apsaites cauruļvadu un noslēgarmatūras demontāža	kompl.	1	
5.	Urbuma galvas daļas pacelšana, cinkota tērauda caurule DN219mm	m	3	
6.	Urbuma caurule DN65 ar savienojumiem	m	3	Precizēt uz vietas
7.	Urbuma galvas daļas aprīkošana	kompl.	1	Precizēt uz vietas
8.	Ūdens līmeņa un debīta mērīšanas ierīces	kompl.	1	
9.	Cinkota tērauda līkums DN65, 90°	gab.	1	
10.	Atloki DN65	gab.	2	
11.	Automātiskas ūdens sagatavošanas iekārtas ar ražību Q=10 m ³ /h, komplektā ar kompresoru, nepieciešamajiem apsaites cauruļvadiem, atdzelžošanas stacijas iekārtu vadības skapis ar procesoru, aizsardzībām, ar iekārtu montāžu un ieregulēšanu	kompl.	1	Kemic 1002 PDA vai analogas
12.	Mehāniskais dubļu filtrs DN65	gab.	1	
13.	Mehāniskais dubļu filtrs DN50	gab.	1	
14.	Ūdens skaitītājs DN50	gab.	2	„Zenner” vai analogs
15.	Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN50 ar atlokiem	kompl.	1	„Honeywell” vai nalogs
16.	Digitālais spiediena mērītājs	gab.	1	„Honeywell” vai nalogs
17.	Atgaisošanas vārsts	gab.	2	
18.	Manometrs 0-10 bar ar izlaides krānu	gab.	2	
19.	Paraugu ņemšanas krāns DN15	gab.	1	
20.	Lodveida ventīlis DN65	gab.	5	
21.	Lodveida ventīlis DN50	gab.	4	
22.	Pretvārsts DN65	gab.	2	
23.	Pretvārsts DN50	gab.	1	
24.	Metālā pāreja DN65/50	gab.	4	
25.	PE pāreja DN100/65	gab.	1	
26.	Pāreja PPR/metāls DN65	gab.	3	
27.	Pāreja PPR/metāls DN50	gab.	5	
28.	Atloki DN65	gab.	4	
29.	PPR materiāla iekšējā ūdensvada caurule DN65	m	12	zaļās
30.	PPR materiāla iekšējā ūdensvada caurule DN50	m	8	zaļās
31.	Kondensāta izolācija uz DN65	m	14	K-flex vai analoga
32.	Kondensāta izolācija uz DN50	m	10	K-flex vai analoga
33.	Tērauda caurule DN50	m	2	
34.	PPR līkums 90°, DN65	gab.	3	

VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJFIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS PROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IEKĀRTU KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU NOMAIŅA IR IESPĒJAMA AR CITĀM TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība			
Izstrādāja	J.Macijevskis		02.2012.	Lapas nosaukums Specifikācija. (TN daļa)			
				Obj. Reģ. Nr. 2.4.6/01-12			
				Pr. Stadija	Marka	Lapa	Mērogs
Inv. Nr.	Paraksts	Datums		TP	IS	1	-




Ekolot sia
Daugavpils,
1.Preču 30a
T.65476906

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p/k	Nosaukums	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
I	II	III	IV	V
35.	PPR līkums 90°, DN50	gab.	3	
36.	PPR trejgabals, DN65/50	gab.	3	
37.	PPR trejgabals, DN65/15	gab.	2	
38.	Kanalizācijas caurule PVC DN50	m	3	
39.	Kanalizācijas caurule PVC DN100	m	2	
40.	Kanalizācijas caurules PVC līkums 45°, DN100	gab.	2	
41.	Elektroradiators, N=1,55 kW, ar termostatu 220 V	gab.	1	
42.	Traps 1000x100x135	gab.	1	
43.	Dezinfekcijas dozators ar tvertni	kompl.	1	
44.	Sistēmas izmēģināšana un hlорēšana un nodošana ekspluatācijā	kompl.	1	
	Esošā urbuma „Eglītes” atjaunošana (III kārtā)			
45.	Artēziskā urbuma skalošana (H=105,0m)	kompl.	1	
46.	Urbuma galvas daļas atjaunošana, gruntēšana un krāsošana	kompl.	1	
47.	Dzīļurbuma sūknis Q=10 m3/h, h~75 m, 4 KW komplektā ar frekvenču pārveidotāju, spiediena sensoru, vadības skapi un visām motora aizsardzībām, kabeļiem, caurulēm, drošības trosi un montāžu	kompl.	1	SP14A-13 vai analogs
48.	Aizbīdnis DN65	gab.	2	
49.	Pretvārsts DN65	gab.	1	
50.	Pāreja DN65/50	gab.	2	
51.	Ūdensmērītājs DN50	gab.	1	„Zenner” vai analogs
52.	Manometrs 0-10 bar ar manometrisku krānu	gab.	1	
53.	Ūdens līmeņa un debīta mērīšanas ierīces	kompl.	1	
54.	Paraugu ņemšanas krāns DN 15	gab.	1	
55.	Atloks DN65	gab.	3	
56.	Tērauda caurule DN65	m	3	
57.	Līkums 90° DN65 bezšuvju	gab.	2	
58.	Slēdzama siltināta lūka	kompl.	1	
59.	Vēdināšanas daļas cauruļvads De110 PVC	m	2	
60.	Līkums 90° De110 PVC	gab.	1	
61.	Skavas (pakāpieni)	gab.	5	
62.	Betona balsts	m ³	0,3	
63.	Pāreja PE/metāls DN65/50	gab.	1	
64.	Iežogojuma demontāža žoga siets ar betona stabiem	t.m	170	
65.	Iežogojuma izbūve h-1,5 m, hstaba 2,5 m	t.m	60	Betafence vai analogs
66.	Vārti h-1,5 m, platums 4,0 m	Kompl.	1	Betafence vai analogs

VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJFIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS PROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IEKĀRTU KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU NOMAĪŅA IR IESPĒJAMA AR CITĀM TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve: Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība			
Izstrādāja	J.Macijevskis		02.2012.	Lapas nosaukums Specifikācija. (TN daļa)			
				Obj. Reģ. Nr. 2.4.6/01-12			
Inv. Nr.	Paraksts	Datums		Pr. Stadija TP	Marka IS	Lapa 2	Mērogs -
						Ekolat sia Daugavpils, 1.Preču 30a T.65476906	