



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

25.09.2012.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkuma procedūrā: „**Būvdarbi projekta „Madonas pilsētas PII „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros**”, identifikācijas numurs MNP2012/44_ERAf.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

- 1. jautājums:** Lūdzu sniedziet skaidrojumu par izlietnēm invalīdiem, jo atbildēs par santehniku ir definēta ir izlietne (GUSTAVBERG 740), kura tiek stiprināta pie sienas, bet paskaidrojuma teikts, ka tā ir ar regulējamu augstumu? Vai nepieciešams speciāls aprīkojums (pacelšanas/nolaišanas mehānisms)?

ATBILDE uz 1.jautājumu: Speciālais aprīkojums nav nepieciešams, ja izlietni stiprina pie sienas un aprīko ar roku balstiem.

- 2. jautājums:** Vai invalīdu izlietnes ir aprīkojamas ar roku balstiem, ja, jā, tad sniedziet tehnisko parametrus?

ATBILDE uz 2.jautājumu: Izlietnes ir jāaprīko ar paceļamiem roku balstiem. Paceļams/nolaižams atbalsta rokturis. Garums 700mm, Ø30mm. Izgatavots no alumīnija. Rokturim ir iespēja izvēlēties jebkuru krāsu pēc RAL kataloga. Pie sienas stiprinās ar četrām skrūvēm. Sienas stiprinājuma plāksne 227x125mm. Skrūvju vietas noslēptas. Iespēja regulēt roktura amortizācijas mehānismu. Roktura apakšējais stienis pret augšējo 270mm attālumā no sienas plāksnes ir novirzīts par 60mm veidojot atbalsta punktu 2 dažādos augstumos. Apakšējā daļa no sienas puses liekta uz augšu, lai rokas neslidētu uz leju. Roktura augšējā daļai ir anatomiski veidots viļņots profils, lai padarītu to drošu arī ar vāju satvērienu. Roktura gludās virsmas Ø30mm, viļņojuma vietā Ø 36mm. Tualetes papīra turētājs piestiprināts pie roktura apakšējās daļas. TUV sertifikāts par preču atbilstību EN standartiem un to kvalitāti. ERLAU Economy Wellgrip vai analogs.

- 3. jautājums:** Vai invalīdu podi ir aprīkojami ar roku balstiem, ja, jā, tad sniedziet tehnisko parametrus?

ATBILDE uz 3.jautājumu: Invalīdu podi ir jāaprīko ar paceļamiem roku balstiem. Fiksēts atbalsta rokturis 700mm garš no sienas. Izgatavots no alumīnija. Rokturim ir iespēja izvēlēties jebkuru krāsu pēc RAL kataloga. Pie sienas stiprinās ar četrām skrūvēm. Sienas stiprinājuma plāksne 227x125mm. Skrūvju vietas noslēptas. Roktura apakšējais stienis pret augšējo 270mm attālumā no sienas plāksnes ir novirzīts par 60mm veidojot atbalsta punktu 2 dažādos augstumos. Roktura augšējā daļai ir anatomiski veidots viļņots profils, lai padarītu to drošu

cilvēkiem ar vāju plaukstu satvērienu. Roktura gludās virsmas Ø30mm, viļņojuma vietā Ø 36mm. TUV sertifikāts par preču atbilstību EN standartiem un to kvalitāti. ERLAU Economy Wellgrip vai analogs.

4. jautājums: Vai invalīdu tualete ir jāaprīko ar spoguļi, ja, jā, tad, vai spoguļim jābūt ar regulējamu skatu leņķi?

ATBILDE uz 4.jautājumu: Invalīdu tualete jāaprīko ar regulējama skata spoguļi. Stikla spoguļis ar maināmu sagāzuma leņķi. Nostiprinot spoguļis atrodas 50mm no sienas, kas ļauj to sagāzt ratiņkrēslu lietotājiem nepieciešamajā leņķī. Spoguļa izmēri: platums 450mm, augstums 600mm, ar drošu stiklu (Kods:F41JPSN120).

5. jautājums: Vai tualetes jāaprīko ar spoguļiem, ja, jā, tad definējiet tehniskos parametrus un skaitu?

ATBILDE uz 5.jautājumu: WC un sanmezglis ir jāaprīko ar spoguļiem. Spoguļa izmēri: platums 400mm, augstums 660mm (RB SCANDIC). Spoguļu skaits – 9 gb.

Komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilškersts