Proj. 0,4kV kabeļi ievērti
EVOCAB FLEX 40 aizsargcaurulē
(L=3x6m)

Proj. S-1 sadalne
E-N-LU-II-3 korpuss
(uzstādīt uz "P" pamatnes)

Demontēt esošo GVL no estrādes
līdz tualetēm (L~20m)

Proj. laterna Nr.5,
(SPG340 SON-T 100W, L=8m)

Proj. laterna Nr.6,
(SPG340 SON-T 100W, L=8m)

Proj. 0,4kV kabelis ievērts
EVOCAB FLEX 40 aizsargcaurulē
(L=4m)

Proj. kabelis CYKY 3x2,5mm²
uz tualetēm

Proj. laterna Nr.1,
(SPG340 SON-T 100W, L=8m)

Proj. savienojuma uzmava
POLJ-01/4x (1,5-6)

Proj. laterna Nr.7,
(SPG340 SON-T 100W, L=8m),
pirms uzstādīšanas demontēt
esošo laternu.

Esošais 0,4 kV kabelis (Cu 4x4mm²),
aizsargcaurulē EVOCAB SPLIT 110

Proj. 0,4kV kabelis ievērts
EVOCAB HARD 50 aizsargcaurulē
(L=14m)

Proj. laterna Nr.2,
(SPG340 SON-T 100W, L=8m)

Proj. apgaismojuma kabelis
CYKY 4x4mm²

Proj. laterna Nr.3,
(SPG340 SON-T 100W, L=8m)

Proj. laterna Nr.4,
(SPG340 SON-T 100W, L=8m)

Komutācijas sadalne (KS-I-04)
(pie sadalnes uzstādīt kontaktrozetes)

Proj. spēka kabelis CYKY 4x6mm²
no S-1 līdz KS-I-04 (L=100m)

Eksplikācija

APZĪMĒJ.	NOSAUKUMS
①	REKONSTRUĒJAMA ESTRĀDES BŪVE
②	REKONSTRĒJAMS SKATUVES LAUKUMS
③	IEBRAUKTUVE APKALPES TRANSPORTAM
④	PROJEKTĒTAIS APMEKLĒTĀJU STĀVLAUKUMS
⑤	PAREDZĒTĀ VIETA KOMERCDARBĪBAI

Pieņemtie apzīmējumi

- W1 — Proj. 0,4 kV kabelis
- W1 — Proj.,kabelis ievērts aizsargcaurulē
- Proj. sadalne
- Projektējamā laterna
- 18,2 — Piesaistes

Piezīmes:

1) Elektroietaišu aizsardzības zonā kokus, krūmus un saknes likvidēt;
2) Starp laternām izbūvēt CYKY 4x4mm² kabeli;
3) Esošajās tualetēs uzstādīt jaunus gaismekļus (TUNa s1101-W) un slēdžus;
4) Guldot 0,4 kV kabeli paralēli ūdens vadam, kanalizācijai minimālais attālums 1m, šķērsojot kabeli ievērt aizsargcaurulē;
5) Kabeli guldīt 0,7 m dziļumā, šķērsojot ceļa braucamo daļu, ietves 1m dziļumā no zemes virsmas. Aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem 0,4 m virs kabeļa ieklāt aizsarglentu ar brīdinājuma uzrakstiem;
6) Projektā paredzamās piesaistes un izmērus precizēt dabā.

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība, REĢ. NR. 90000054572 Saieta laukums 1, Madona, LV - 4801			
ELTdaļ.vad.	Uldis Aizupietis		25.04.2012.
Izstrādāja	Uldis Aizupietis		25.04.2012.

Objekts: Kultūras un sporta objektu rekonstrukcija Barkavā, Brīvdabas estrāde

Adrese: Madonas novads, Barkavas pagasta c. Barkava, Brīvdabas estrāde, kadastra nr. 7044-008-0296

Lapas nosaukums: Ģenerālplāns ar ELT tīkliem

Projektētājs: Jaunmāja

© All rights reserved
© Izmantojams saskaņā ar Autortiesību likumu

Līguma Nr.
Mērogs: 1:500

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		ELT-2 izm.