

2. STĀVA TĒLPU EKSPĪKĀCIJA, APRĒKŅU PARAMETRI					
Nr.	Nosaukums	Platība, m²	Telpas aprēķinu temperatūra, °C	Aprēķinātie siltuma zudumi, W	Uzstādīto sildkermeneņu kopējā maksimālā jauda, W
0501	Vannas istaba	4,15	+25	355	358
0502	Priekšnams	4,81	+18	34	-
0503	Dzīvojamā istaba	13,79	+20	520	675
0601	Priekšnams	3,87	+18	28	-
0602	Vannas istaba	4,18	+25	345	358
0603	Dzīvojamā istaba	12,60	+20	412	590
0701	Priekšnams	6,27	+18	321	451
0702	Vannas istaba	5,64	+25	416	523
0703	Dzīvojamā istaba	17,71	+20	723	843
0801	Vannas istaba	4,17	+25	623	636
0802	Priekšnams	6,69	+18	47	-
0803	Dzīvojamā istaba	12,88	+20	627	759
0901	Priekšnams	5,18	+18	37	-
0902	Vannas istaba	5,86	+25	435	523
0903	Dzīvojamā istaba	12,80	+20	427	590
1001	Priekšnams	6,44	+18	46	-
1002	Vannas istaba	5,73	+25	356	358
1003	Dzīvojamā istaba	12,80	+20	427	590
1101	Priekšnams	5,13	+18	37	-
1102	Vannas istaba	4,83	+25	317	358
1103	Dzīvojamā istaba	11,52	+20	401	590
1201	Vannas istaba	4,68	+25	358	358
1202	Priekšnams	5,44	+18	39	-
1203	Dzīvojamā istaba	11,52	+20	401	590
1301	Vannas istaba	3,79	+25	526	557
1302	Priekšnams	4,92	+18	35	-
1303	Dzīvojamā istaba	10,88	+20	591	675
1401	Priekšnams	3,64	+18	26	-
1402	Vannas istaba	5,03	+25	325	358
1403	Dzīvojamā istaba	14,24	+20	438	590
1404	Dzīvojamā istaba	14,33	+20	445	506
1501	Priekšnams	4,38	+18	31	-
1502	Vannas istaba	5,14	+25	342	358
1503	Dzīvojamā istaba	14,24	+20	527	675
201	Galēnis	82,44	+16	1333	1518
202	Personāļa telpa	12,30	+20	757	928
203	WC ar dušu	8,67	+25	725	804

