


PIEZĪMES:

1. Visas augstuma atzīmes dotas attiecībā pret 1.stāva grīdas atzīmi milimetros .
2. Rasējumā norādīti aprēķinu ražīgumi. Reālie ventilatoru ražīgumi var atšķirties. Montāžas laikā izvēlēties ātrumu, kas vistuvāk atbilst aprēķinātajām vērtībām.
3. Jumta deflektorus izvietot ne zemāk par 0,5m virs jumta seguma.
4. Lai atvieglotu rasējuma lasīšanu, gaisa vadu stāvvadi ir nosacīti novirzīti viens no otra.
5. Visi izmēri ir precizējami montāžas laikā atbilstoši ēkas būvkonstrukciju un citu inženierkomunikāciju faktiskajam izvietojumam.

| NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI | |
|---|---|
| | Nosūces apaļš gaisa vads |
| N05 - D100<br>35m3/h, Hc=3550 | APAĻO GAISA VADU APZĪMĒJUMI:<br>Sistēmas nosaukums, diametrs;<br>Gaisa plūsma, gaisa vada ass atzīme attiecībā pret 1.stāva grīdas atzīmi (mm) |
| N14 - GRLc 160-F<br>90m3/h, Hc=2400, 1.8Pa | NOPLŪDES RESTU APZĪMĒJUMI:<br>Sistēmas nosaukums, modelis, izmērs;<br>Gaisa plūsma, pieslēguma atzīme attiecībā pret 1.stāva grīdas atzīmi (mm), spiediena zudumi (Pa) |
| N05 - S&P Silent 100 CZ<br>35m3/h, Hc=2400 | VENTILATORU APZĪMĒJUMI:<br>Sistēmas nosaukums, modelis;<br>Gaisa plūsma, pieslēguma atzīme attiecībā pret 1.stāva grīdas atzīmi (mm) |
| N01 - Cooker hood<br>300m3/h, Hap=1800 | VIRTUVES NOSŪCĒJU APZĪMĒJUMI:<br>Sistēmas nosaukums, iekārtas nosaukums;<br>Gaisa plūsma, iekārtas apakšas atzīme attiecībā pret 1.stāva grīdas atzīmi (mm) |
| N16 - XBEZ-71-016<br>150m3/h, Hc=10580 | JUMTA DEFLEKTORU APZĪMĒJUMI:<br>Sistēmas nosaukums, modelis;<br>Gaisa plūsma, pieslēguma atzīme attiecībā pret 1.stāva grīdas atzīmi (mm) |
| N05 - D100<br>35m3/h | STĀVVADA APZĪMĒJUMI:<br>Sistēmas nosaukums, diametrs;<br>Gaisa plūsma |

| KODS | IZMAIŅAS | IZM. IZDARĪJA | DATUMS |
|---|---|---|---|
| C | | | |
| B | | | |
| A | | | |

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.


PROJEKTĒTĀJS:

ENGINEERING UNION

PROJEKTĒŠANAS BIROJS

Atpūtas iela 2,
Rīga, LV-1002
Tālr.: 26392560

PASŪTĪTĀJS:

SIA "UNIPROJEKTS"

Dārza iela 24,
Ikšķile, Ogres raj., LV-5052
Tālr.: 28327682


BŪVOBJEKTS:
DZĪVOJAMĀ ĒKA (DAUDZDZĪVOKĻU) CERIŅU IELĀ 1, KALSNAVAS PAGASTS, MADONAS NOVADS

PASŪT. NR.

RASĒJUMA NOSAUKUMS, MĒROGS
VENTILĀCIJAS SISTĒMU IZOMETRISKĀ SHĒMA

M1:50

DAĻA AVK

STADIJA TP

| AMATS | VĀRDS, UZVĀRDS | PARAKSTS | DATUMS |
|---|---|---|---|
| AVK daļas vad. | Ludmila Volkova | | 28.07.2010. |
| Projektēja | Ludmila Volkova | | 28.07.2010. |
| Projektēja | Ruslans Habibulins | | 28.07.2010. |

FAILA NOS.
avk - jaunkalsnava - isometry - 2010.07.28

RAS. NR. AVK-08

LAPAS NR. 08