



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

## IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

16.02.2015.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.1 iepirkumā: "**Būvdarbu veikšana "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolu ciemā, Liezeres pagastā, Madonas novadā. II kārtā, papildus darbi"**", identifikācijas numurs MNP2015/4\_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresēta pakalpojumu sniedzēja jautājumu iepriekšminētajā iepirkumā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30. panta trešo daļu sniedzu atbildi.

1. Jautājums: *Vai šajā pozīcijā ir plānots asfalta segums? Pēc esošajām pozīcijām ir grants segums. Lūdzu precizēt.*

1.6.6	Asfalta seguma atjaunošana	m <sup>2</sup>	1619,0
1.6.7	Ieteicamais 8/11 SIII šķembu daudzums 10 l/m2, h=2 cm	m <sup>3</sup>	32,4
1.6.8	Ieteicamais 8/11 SIII šķembu daudzums 10 l/m2, h=2 cm	m <sup>3</sup>	32,4
1.6.9	Ieteicamais 16/22 SIII šķembu daudzums 16 l/m2, h=4 cm	m <sup>3</sup>	64,8
1.6.10	Minerālmateriālu maisījums (h=10 cm; 0/45 mm, NII)	m <sup>3</sup>	161,9
1.6.11	Minerālmateriālu maisījums (h=15 cm; 0/56 mm, NIII)	m <sup>3</sup>	242,9
1.6.12	Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm	m <sup>3</sup>	647,6
1.6.13	Pamatnes sagatavošanas darbi (esošā ceļa profilēšana un veltņošana)	m <sup>2</sup>	1619,0
1.6.14	Asfalta seguma nomales atjaunošana	m <sup>2</sup>	444,6
1.6.15	Ieteicamais 16/22 SIII šķembu daudzums 16 l/m2, h=8 cm	m <sup>3</sup>	35,6

**Atbilde:** Sakarā ar to, ka esošais segums ir sliktā stāvoklī, projekta ietvaros ir paredzēts esošā seguma virsmas apstrāde. Šajā gadījumā ar vārdiem asfalta atjaunošana ir jāsaprot kā ceļa virsmas apstrāde ar minerālmateriālu maisījumu un šķembām.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā Vilškersts