


STANDARTA RASĒJUMI

(PIELIKUMS Nr.13)

Ūdenssaimniecības attīstība Ozolu ciemā,
Liezēres pagastā, Madonas novadā. II kārtā,
papildus darbi

Asfalta seguma atjaunošana



Piezīmes:

1. Zemes virsmas un iebūves atzīmes precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
2. Pirmējā slāņa materiālam jāatbilst cauruļvadu iebūves prasībām.
3. Pirms cauruļvadu ieguldīšanas grunts noblietējama līdz dabiskam blīvumam.
4. Sablietēšanas pakāpe pēc Proktora zem braucamās daļas 98%, zem pārējiem segumiem 96%.
5. Zālajā zonā tranšeju aizber ar 100 mm grunts rezervi.
6. Cauruļvads tranšejā jāaizber ar smilti un grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm.
7. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un tehniskā projekta norādījumiem.