


Projektējamā zemes virsmas atzīme, m	212.70	212.60	212.60	212.60	212.70
Esošā zemes virsmas atzīme, m	212.70	212.60	212.60	212.60	212.70
Ūdensvada caurules augšas atzīme, m	210.89	210.79	210.75	210.72	210.67
Caurulvada materiāls, diametrs, mm	PE, De32x2.0, PN10				
Pamatnes sagatavošana	Nobīlētās smiltis pabērums 15cm un apbērums 30 cm; max frakcija 16mm				
Sīļpums	i=0.0036				
Garums, m	L=61.63				
Attālumi, m	28.09	10.80	7.82	14.92	
Aku Nr.	ŪM-21	ŪM-22	PM-1	ŪM-23	ŪM-24

Piezīmes:

- Augstuma atzīmes (absolutās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
- Tranšējās sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšējās aizbērsānu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
- Vietās, kur nav zinātni precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "H*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m.
- Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
- Augstuma atzīmju precizēšana pļevienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
- Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.



Projektējamā zemes virsmas atzīme, m	224.00	223.50	222.50	222.00	221.24	221.00
Esošā zemes virsmas atzīme, m	224.00	222.50	222.50	222.00	221.24	221.00
Ūdensvada caurules augšas atzīme, m	222.20	222.70	222.50	219.41	219.00	
Caurulvada materiāls, diametrs, mm	PE, De32x2.0, PN10					
Pamatnes sagatavošana	Nobīlētās smiltis pabērums 15cm un apbērums 30 cm; max frakcija 16mm					
Sīļpums	i=0.0036					
Garums, m	L=27.21					
Attālumi, m	27.21	12.76	4.07			
Aku Nr.	ŪM-30	ŪM-30.1	ŪM-30.2	ŪM-31		

SIA "Open for Green" LV 43603056619 Dambja iela 50-4, Jelgava, Jelgavas novads, LV-3008			PASŪTTĀJS: Liezēres pagasta pārvalde, re. ū. Nr. 90000054233 "Ezernaiļ", Liezēre, Liezēres pag., Madonas novads, LV-4894		REĢ. NR. OFG/08/2014	
PROJEKTS: „Ūdenssaimniecības attīstība Ozolu ciemā, Liezēres pagastā, Madonas novadā. II kārtā, papildus darbi”						
RASĒJUMA NOSAUKUMS:						
Ūdensvada Ū1 garenprofilī						
Stadija: TP						
Dala: ŪKT						
Lapas: 9						
Ras. Nr.: ŪKT-8						
Mērogs.: Mv 1:100 Mh 1:500						