


STANDARTA RASĒJUMI (PIELIKUMS Nr.5)

Ūdenssaimniecības attīstība Ozolu ciemā,
Liezēres pagastā, Madonas novadā. II kārtā,
papildus darbi


AIZBĪDŅA KAPES ARMĒJUMA SHĒMA




- ① 4Ø8, L=150cm
- ② 6Ø8, L=144cm
- ③ 2Ø8, L=100cm

AIZBĪDŅA KAPES GRIEZUMI

AIZBĪDŅA KAPE GRANTS SEGUMĀ



AIZBĪDŅA KAPE ZAĻAJĀ ZONĀ



Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Betona gredzena apbetonējums 500 x 500 mm.
3. Asfaltbetona segumā aizbīdņa kapes tērauda čaulas augstums no betona gredzena 200 mm.
4. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.