


# STANDARTA RASĒJUMI


(PIELIKUMS Nr.9)

## ATBALSTA BLOKI


### LĪKUMAM




### Griezums A-A




### Skats B-B




### PAMATNE TREJGABALAM AKĀ Virsskats




### PAMATNE TREJGABALAM AKĀ Griezums D-D




### ATBALSTA BLOKS TREJGABALAM Virsskats




### PAMATNE AIZBĪDNIM AKĀ Skats E-E



### PAMATNE AIZBĪDNIM AKĀ Virsskats



### ATBALSTA BLOKS NOSLĒGATLOKAM



PAMATNES IZMĒRI

Caurules diametrs	H (mm)	K (mm)	M (mm)	N (mm)	P (mm)	T (mm)	BETONA MARKA
50	300	120	240	250	150	180	B25

ATBALSTA BLOKU DIMENSIJAS MĀLAINĀS VAI SMALKU SANESU AUGSNĒS, BĪDES STIPRĪBA <15 kN/m<sup>2</sup>

Caurules diametrs	11°	22°	30°	45°	60°	68°	90°	H (mm)	B (mm)	BETONA MARKA
50	200	200	200	300	400	400	500	300	150	B25

Ūdenssaimniecības attīstība Ozolu ciemā,  
Liezēres pagastā, Madonas novadā. II kārtā,  
papildus darbi