

	ŪM-21	PM-2				ŪM-25		ŪM-26
Projektējamā zemes virsmas atzīme, m	212.70	212.83	213.00	213.50	214.00	214.10	214.45	214.30
Esošā zemes virsmas atzīme, m	212.70	212.83				214.10		214.30
Ūdensvada caurules augšas atzīme, m	210.90 / 210.89	211.01				212.30		212.50
Cauruļvada materiāls, diametrs, mm	PE, De32x2.0, PN10							
Pamatnes sagatavošana	Noblietēts smilts pabērums 15cm un apbērums 30 cm; max frakcija 16mm							
Slīpums / Garums, m	i=0.0745 L=1.61	i=0.153 L=8.43				i=0.0086 L=23.27		
Attālumi, m	1.61	8.43				23.27		
Aku Nr.	ŪM-21	PM-2				ŪM-25		ŪM-26



	ŪM-18	ŪM-27	ŪM-28	ŪM-29	PM-3
Projektējamā zemes virsmas atzīme, m	218.70	218.71	219.20	219.50	219.50
Esošā zemes virsmas atzīme, m	218.70	218.71	219.20	219.50	219.50
Ūdensvada caurules augšas atzīme, m	216.89	216.91	217.40	217.70	217.71
Cauruļvada materiāls, diametrs, mm	PE, De40x2.4, PN10				
Pamatnes sagatavošana	Noblietēts smilts pabērums 15cm un apbērums 30 cm; max frakcija 16mm				
Slīpums / Garums, m	i=0.0048 L=4.20	i=0.0165 L=29.62	i=0.0276 L=11.37		
Attālumi, m	4.20	29.62	10.86	0.51	
Aku Nr.	ŪM-18	ŪM-27	ŪM-28	ŪM-29	PM-3

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.

SIA "Open for Green"
LV 43603058619
Dambja iela 50-4, Jelgava,
Jelgavas novads , LV-3008

BŪVPROJ. ŪKT DAĻAS VADĪTĀJA	Z. Gradinārova		DATUMS 07.2014
PROJEKTĒJA	Z. Gradinārova		DATUMS 07.2014

PASŪTĪTĀJS: Liezēres pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000054233 "Ezermaļi", Liezēre, Liezēres pag., Madonas novads, LV-4884

REĢ. NR. OFG/08/2014

PROJEKTS:
„Ūdenssaimniecības attīstība Ozolu ciemā, Liezēres pagastā, Madonas novadā. II kārta, papildus darbi"

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
Ūdensvada Ū1 garenprofili

INV. Nr.

Stadija:	TP
Daļa:	ŪKT
Lapas:	9
Ras. Nr.:	ŪKT-7
Mērogs.:	Mv 1:100 Mh 1:500