



- PIEZĪMES:**
- 1) Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
  - 2) Projekta ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā ar LBN 222-99, LBN 223-99 un LR MK noteikumiem Nr. 1069, kā arī saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.
  - 3) Rasējumos pieņemtos apzīmējumus skatīt lapā ŪKT-1;
  - 4) Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa paskaidrojuma rakstam un pielikumiem;
  - 5) Tranšējas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšējas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem;
  - 6) Aku diametrus precizēt garenprofilos;
  - 7) Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri,
  - 8) Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
  - 9) Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
  - 10) Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
  - 11) Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām tehniski analogām iekārtām un materiāliem;
  - 12) Būvniecības darbu laikā tranšējas platumā paredzēta esošo kanalizācijas vadu demontāža, bet vietās, kur tranšējas izbūve neskar esošo kanalizācijas vadu, paredzēta to galu aizbetonēšana.
  - 13) Cauruļvadu izlikt ievērojot ražotāja noteikto pieļaujamo cauruļvada liekuma rādītājus.

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM	
BŪVPROJEKTA ŪKT SADAĻAS VADĪTĀJS	ZANE GRADINĀROVA (vārds un uzvārds) NR. LN SASC-B-73-4277/11 (sertifikāta nr.)
09.2014.	(datums)
ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM	
BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS	ZANE GRADINĀROVA (vārds un uzvārds) NR. LN SASC-B-73-4277/11 (sertifikāta nr.)
09.2014.	(datums)

SIA "Open for Green" LV 43603058619 Dambja iela 50-4, Jelgava, Jelgavas novads, LV-3008				PASŪTĪTĀJS: Liezēres pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000054233 "Ezermalji", Liezēre, Liezēres pag., Madonas novads, LV-4884	REĢ. NR. OFG/08/2014
BŪVPROJ. ŪKT DAĻAS VADĪTĀJA Z. Gradinārova				PROJEKTS: „Ūdenssaimniecības attīstība Ozolu ciemā, Liezēres pagastā, Madonas novadā. II kārtā, papildus darbi”	
PROJEKTĒJA Z. Gradinārova				RASĒJUMA NOSAUKUMS: Plāns ar projektētajiem ŪKT tīkliem	
				INV. Nr.	
				Stadija: TP	
				Daļa: ŪKT	
				Lapas: 6	
				Ras. Nr.: ŪKT-4	
				Mērogs.: 1:500	