


1. Lapu sarakstu skatīt satura rādītāju lapā.
2. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
3. Katlu telpas izvietojumu kopīgajā plānā sk. projekta AR sadaļā.
4. Katla apsaistes cauruļvadus, kā arī sadales kolektorus nepieciešams izolēt ar akmens vati .
5. Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei-zemākajos. Armatūras, manometru, termometru un drošības vārstu izvietojumu precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā.
6. Ūdens izlaišanas ventiļus savienot savā starpā un novirzīt uz kanalizāciju.
7. Primārā kontūra cauruļvadi izbūvējami no elektrometināmajām caurulēm.

T1 - 80°C karstā ūdens turpgaitas cauruļvads no apkures katla;  
T2 - 60°C karstā ūdens atpakaļgaitas cauruļvads uz apkures katlu  
T11 - 70°C karstā ūdens turpgaitas cauruļvads uz apkures sistēmām  
T21 - 50°C karstā ūdens atpakaļgaitas cauruļvads no apkures sistēmām  
T12 - 70°C karstā ūdens turpgaitas cauruļvads uz ventilācijas sistēmām; (70%-ūdens; 30%-glikols)  
T22 - 50°C karstā ūdens atpakaļgaitas cauruļvads no apkures sistēmām; (70%-ūdens; 30%-glikols)

|   |              |          |           |  |         |  |  |
|---|--------------|----------|-----------|--|---------|--|--|
| <div><div><div>SIA " C PROJEKTI "</div><div>Ziedu iela 4, Madona</div></div></div> |              |          |           | <div>Pasūtītājs: Vestienas pagasta pārvalde</div> <div>Adrese: "Pagastnāja", Vestienas pag., Madonas novads, LV-4855</div> |         | <div>Rasēja marka</div> <div>SM-6 detA</div> |  |
|   | V. Uzvārds   | Paraksts | Datums    | Projekta nosaukums   | Stadija | Mērogs                                       |  |
|   |              |          |           | Skolas ēkas fasādes renovācija "Vestienas muižā",<br>Vestienas pag., Madonas novadā  | BP      | 1:50   |  |
| BPD vad.  | L. Mihņeviča |          | 08.06.17. |  |         |  |  |
| Izstrādāja  | L. Mihņeviča |          | 08.06.17. |  |         |  |  |
|   |              |          |           |  |         |  |  |
|   |              |          |           | Siltummezgls<br>Plāns  | Lapa    | Lapu skaits                                  |  |
| Pasūtījuma Nr. 11/08-01   |              |          |           |  | 6       |  |  |
| Arhīva Nr. CP/2009/03/01-3  |              |          |           |  |         |  |  |