

Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt lapā AVK-1.
2. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
3. Siltummezgla projektu skatīt projekta SM daļas rasējumos.
4. Visiem radiatoriem pievadcaurules DN15.
5. Cauruļvadi un sildķermeņi nosacīti novirzīti no sienas.
6. Cauruļvadu atzīmes precizēt montāžas laikā.
7. Visi cauruļvadi zemgrīdas konstrukcijā izolēti ar siltumizolāciju biezuma 13mm.
8. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.

Pieņemtie apzīmējumi

21-500-1800 1518W	Radiatora tips / Radiatora jauda
	Projektējamais radiators
T11	70°C karstā ūdens turpgaitas cauruļvads uz apkures sistēmām;
T21	50°C karstā ūdens atpakaļgaitas cauruļvads no apkures sistēmām;
Sistēma A3 ST2	Sistēmas stāvvada numurs
	Kolektors
	Siltumizolācija DN40x13mm
Ø18x1	Vara caurules diametrs,mm.
	Projektēšanas robeža

Radiatoru pieslēguma mezgls "1"



SIA" C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris18, Madona Tālr: 4860952, Fax: 4860951				Pasūtītājs: Vestienas pagasta pārvalde Adrese: "Pagastmāja", Vestienas pag., Madonas novads, LV-4855	Rasējuma marka: AVK-5 A
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Stadija / Mērogs
				Skolas ēkas fasādes renovācija "Vestienas muižā", Vestienas pag., Madonas novadā	TP 1:100
Proj. sad. v.	L. Mihņeviča		08.06.17.		
Izstrādāja	L. Mihņeviča		08.06.17.		
Pasūtījuma Nr. 11/08-01				A-1, A-4 apkures sistēmu shēmas	Lapa 5 / Lapu skaits 13
Arhīva Nr. CP/2009/03/01-3					