


Piezīmes

Cauruļvada augstuma atzīmes dotas līdz caurules ieknei.
90° līkumus parādāts izbūvēt vai nu ar 2x45° līkumiem vai nu arī ar vienu 90° līkumu, tikai ar nosacījumu, ka tas ir "noapaļotais" līkums.
Ar 90° pievienojumi izbūvējami ar trejgabalu 45° + līkums 45°, vai arī ar "noapaļotā" 90° trejgabalu.
Cauruļvadiem ar diametru līdz OD50 minimālais kritums izbūvējams 30mm/m tecēšanas virzienā.
Cauruļvadiem ar diametru OD110 minimālais kritums izbūvējams 20mm/m tecēšanas virzienā.
Apvienotajam horizontālaj novietotajam vādināšanas cauruļvadiem jābūt ar 10mm/m slīpumam slāvu vadu virzienā.
Cauruļvadu slūpums nedrīkst būt lielāks par 150mm/m (izņemot nozarojumus no sanitārā tehniskajām ierīcēm, kuru garums ir līdz 1,5m)
Izbūvējot cauruļvadu pārējas, ir jāsaņem savienojamo cauruļvadu augšas atzīmes.

<div><div>PROJEKTI</div></div> <div>SIA "C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tāl: 29455017</div>				Būvprojekta nosaukums				Stadija		BP	
				Ūdens un kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūve pansionāta telpās Brīvības ielā 9, Bārkavā, Madonas novadā				Rasējuma Marka		ŪK	
Vārds, uzvārds		Paraksts		Datums		Rasējuma nosaukums vai saturs					
Būvpr.d.vad.		V.Šinčina-Kulka		01.02.2017.		Kanalizācijas tīklu aksometrija					
Izstrādāja		L. Mihņeviča		01.02.2017.		Pasūtījuma Nr. 11/2016/21					
						Arhīva Nr. CP-2016/12/21					
						Mērogs					
						1:50					