Objekta novietojuma shēma



KANALIZĀCIJAS TĪKLS

Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklu Ozolkalnā. Pašteces tīkla kopgarums 255,5m.
Sadzīves kanalizācijas tīkls paredzēts no PP, DN110, SN8 cauruļvadiem, kopgarumā 12,8 m, PP, DN160, SN8 cauruļvadiem, kopgarumā 170,1 m, PP, DN200, SN8 cauruļvadiem, kopgarumā 72,6 m.
Skatakas paredzētas no polimērmateriāla, Ø400 un Ø560. Spiediena dzēšanas aka paredzēta no dzelzsbetona Ø1000.
Paredzētas 11 skatakas un 1 spiediena dzēšanas aka. Akām paredzēti kaļamā ķeta, "peldošā" tipa, slēdzami aku vāki, 400kNun 250 kN.

KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS

Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt kanalizācijas sūkņu staciju Ozolkalnā un kanalizācijas spiedvadu uz Liezēres esošo kanalizācijas tīklu.
Kanalizācijas sūkņu stacijai paredzēta PEHD tvertne, ar diametru 1,5m, sūknētavas dziļums 2,43m. Sūknētava aprīkota ar diviem WILO Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540 (vai analogiem) sūkņiem. Sūkņa vadības automātikas skapis aprīkojams ar GSM brīdinājuma sistēmu.
Kanalizācijas spiedvads paredzēts no polietilēna, DN63, PE-100, SDR17, PN10 cauruļvadiem, kopgarums 614,3m.

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs: *Jānis Bergmanis, sertifikāta Nr.3-01043*
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

01.02.2018. *(datums)* _____ *(paraksts)*

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta ŪKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: *Jānis Bergmanis, sertifikāta Nr.3-01043*
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

01.02.2018. *(datums)* _____ *(paraksts)*

ŪKT daļas rasējumu saraksts

Nosaukums	Marka, numurs
Vispārīgo rādītāju lapa	ŪKT - 1
Ģenerālplāns	ŪKT - 2
ŪKT plāns	ŪKT - 3
ŪKT plāns	ŪKT - 4
Saimnieciskās kanalizācijas garenprofils	ŪKT - 5
Saimnieciskās kanalizācijas garenprofils	ŪKT - 6
Kanalizācijas spiedvada garenprofils	ŪKT - 7
KSS detalizācija	ŪKT - 8
Spiediena dzēšanas akas tipveida rasējums	ŪKT - 9
Cauruļvada izbūve būvgrāvī ar atbalsta sienām	ŪKT -10

Izpildītājs: A/S Madonas ūdens, Raiņa 54, Madona LV-4801				Pasūtītājs: Liezēres pagasta pārvalde Reģ.Nr. LV90000054233 Adrese: " Ozolkalns", Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884	Rasējuma marka	
					ŪKT	
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs
Būvpr.vad.	J.Bergmanis		02.2018.	Saimnieciskās kanalizācijas pārbūve Ozolkalnā, Liezērē, Liezēres pag., Madonas nov.	BP	b/m
Būvpr.d.vad.	J.Bergmanis		02.2018.			
Izstrādāja	J.Bergmanis		02.2018.			
				Rasējuma nosaukums	Lapa	Lapas
Pasūtījuma Nr. 2017/08-10				Vispārīgo rādītāju lapa	1	10
Arhīva Nr. 3.37						