



1	Akas pamatine (betona marka C35/45, W-8)
2	Grodi (betona marka C35-C45, W-8)
3	Gumijas blīvējums
4	Pārseguma plātne(h=150mm)
5	Regulējamie gredzeni (ja nepieciešams)
6	Līķa, projektējamā slodze 250kN
7	Aizsargčaula caurļvada iebūvei sienā
8	Kāpšļi
9	Hidroizolācija (dubulta apsūtērtā)
10	Iebetonēta nerūsējošā tērauda plāksne 400x400 (h=4mm)
11	Spiediena caurule Dn63

APZĪMĒJUMI

EM līkums 90°
Dn63



Izpildītājs:				A/S Madonas ūdens Raīņa 54, Madona LV-4801		Pasūtītājs: Liezēres pagasta pārvalde Reģ.Nr. LV9000054233 Adrese: "Ozolkalns", Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4894		Rasējuma marka	
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums		Stadija	Mērogs	ŪKT	
				Saimnieciskās kanalizācijas pārbūve Ozolkalnā, Liezērē, Liezēres pag., Madonas nov.		BP	b/m		
Būvpr. d. vad.	J.Bergmanis		02.2018.						
Izstrād.	J.Bergmanis		02.2018.						
				Rasējuma nosaukums		Lapa	Lapas		
Pasūtījuma Nr. 2017/08-10						9			
Arhīva Nr. 3.37									