



Nr.	Apraksts	Izm.	Materialis	Skats	Piezīmes
1	Dubultsienu korpuss	ID1500	HDPE caurule SN4	1	KWH PIPE
2	Pamatne ar stiegroto betonu	Ø 2200	HDPE/Betons 30	1	
3	Apkalpes šāhta	1000x700	HDPE	1	
4	Slēdzama līķa ar fiksatoru, gāzes atspērēm un siltumizolāciju	1000x700	Alumīnijs / Putupolistirols	1	
5	Transportēšanas cilpa		HDPE	3	
6	Ventilācijas caurules	OD110	PE 100	2	Veic ventilāšanu dažādos līmeņos
7	El. kabelu ievads	OD90	PE 100	2	
8	Sūknis Rexa Cut 03.26/S Q=12m3/h, h=12m	DN50		2	WILO Q=12 m3/h
9	Autopēda	DN50/ 2RK	ķeits	2	WILO
10	Sūkņu vadulas	DN20	AISI 304	4	
11	Sūkņa izceļšanas ķēde ar karabini		AISI 316	2	CERTEX
12	Iekšēja apsāiste	DN50	AISI 304	1	
13	Klīveida aizbīdnis	DN50	ķeits	2	HAWLE; 4000
14	Lodveida pretvārstis	DN50	ķeits	3	
15	Atgaisošanas ventīlis / Manometra pieslēgšana	G 1/2"		1	
16	Iepildes caurule	OD200	PE 100	1	
17	Izplūdes caurule (splēdvads)	OD63	PE 100	1	
18	Kronšteins plūdiņslēdža montāžai		PE100	3	
19	Kāpnes ar preislīdes pārkļājumu		AISI 304	1	
20	Montāžas platforma ar preislīdes pārkļājumu		GRP/HDPE	1	
21	Nāzveida aizbīdnis ar kāla pāgarinātāju	DN200 (OD200) PN6	HDPE/AISI 304	1	PROAGRIA-SVL
22	Sūkņatavas automātkas skapis				



Izpildītājs:			Pasūtītājs: Liezēres pagasta pārvalde		Rasējuma marka	
			A/S Madonas ūdens Raina 54, Madona LV-4801		Reģ.Nr. LV9000054233 Adrese: " Ozolkalns", Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4894	
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs
				Saimnieciskās kanalizācijas pārbūve Ozolkalnā, Liezērē, Liezēres pag., Madonas nov.	BP	b/m
Būvpr.d.vad.	J.Bergmanis		02.2018.			
Izstrād.	J.Bergmanis		02.2018.			
				Rasējuma nosaukums	Lapa	Lapas
Pasūtījuma Nr. 2017/08-10				KSS detalizācija		8
Arhīva Nr. 3.37						