


SILTUMMEZGLS. PRINCIPIĀLĀ SHĒMA
Jaunatnes iela 6



Apzīmējumi

	Lodveida ventīlis
	Pretplūsmas vārsts
	Sietveida filtrs
	Apkures turpgaita
	Apkures atpakaļgaita
	Aukstais ūdensvads
	Manometrs 0 - 16 bar, ar nopūtējkrānu
	Termometrs 0-120 C°
	Drošības vārsts 0-6 bar
	SM projekta robeža

" E. Lāča 'Laura' Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801			20-2014		Pasūtītājs: SIA "MADONAS SILTUMS" Reģ.Nr. 45403004471		A3 MĒROGS	
			Projekts:		" Siltumtrases un siltummezglu atjaunošana Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā "		STAD.	LAPA
					Adrese: Cesvaines iela 24, Madona, Madonas novads, LV-4801		BP	LAPAS
Būvpr.vad.			V. Kļaviņš	12.2014	Ozolu ciems, Liezēres pagasts, Madonas novads		12. 2014.	
Izstrādāja			E. Lācis	12.2014	SILTUMMEZGLS. JAUNATNES 6 PRINCIPIĀLĀ SHĒMA		SM -54	54/109