

SILTUMMEZGLS OZOLU 2. BŪVDARBU APJOMI

| Nr. | Nosaukums | Apzīm. | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
|-----|---|--------|-------|--------|----------|
| 1 | Tērauda ūdens-gāzes caurules montāža, ar formdaļām, savienojumus metinot, DN25 | | m | 9 | |
| 2 | Tas pats, DN20 | | m | 4 | |
| 3 | Tas pats, DN15 | | m | 3 | |
| 4 | Apkures sistēmas siltummaiņa ar izolāciju, Q=40 kW montāža, pievienojot cauruļvadiem ar vītņēm, vītnes blīvējot | | gb | 1 | |
| 5 | Apkures sistēmas cirkulācijas sūkņa ar saskr. DN25, Q=1.6 m³/h, h=2.4 m, montāža uz cauruļvada, vītnes blīvējot | | gb | 1 | |
| 6 | Siltumskaitītāja, ar saskrūvēm, DN20, Q=2.5 m³/h montāža uz caurules, vītnes blīvējot | | gb | 1 | |
| 7 | Apkures sistēmas regulēšanas vārsta, ar saskrūvēm DN25, ar elektropiedziņu montāža uz caurules, vītnes blīvējot | | kpl | 1 | |
| 8 | Apkures sistēmas vadības procesora uzstādīšana | | gb | 1 | |
| 9 | Apkures sistēmas temperatūras sensora montāža uz cauruļvada, iemetinot sensora ligzdu | | gb | 1 | |
| 10 | Āra temperatūras sensora uzstādīšana pie ārsienas, līdz 3.0 m augstumā | | gb | 1 | |
| 11 | Ūdens skaitītāja DN15 ar saskrūvēm, Q=1.5m³/h³ montāža uz cauruļvada, vītnes blīvējot | | kpl | 1 | |
| 12 | Lodveida ventīļa ar vītņēm DN25 montāža uz caurules, vītnes blīvējot | | gb | 4 | |
| 13 | Tas pats, DN15 | | gb | 2 | |
| 14 | Tas pats, DN15 | | gb | 6 | |
| 17 | Mehāniskā grūžu filtra ar vītņēm DN25 montāža uz caurules, vītnes blīvējot | | gb | 1 | |
| 18 | Tas pats, DN15 | | gb | 1 | |

| Nr. | Nosaukums | Apzīm. | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
|-----|--|--------|-------|--------|----------|
| 18 | Pretplūsmas vārsta ar vītņēm DN25 montāža uz caurules, vītnes blīvējot | | gb | 1 | |
| 19 | Tas pats, DN20 | | gb | 1 | |
| 20 | Drošības vārsta ar vītņi DN20, 6 bar montāža uz caurules, vītņi blīvējot | | gb | 1 | |
| 21 | Izplešanās trauka V=50 l, ar pieslēguma vītņi apkures sistēmai DN20, montāža uz grīdas, vītņi blīvējot | | gb | 1 | |
| 22 | Manometra ar nopūtējkrānu DN15 montāža uz caurules iemetinot ligzdas vītņi, vītņi blīvējot | | gb | 5 | |
| 23 | Spirta termometra montāža uz caurules, iemetinot ligzdas vītņi DN15, vītņi blīvējot, 0 - 120° C | | gb | 2 | |
| 24 | Tas pats, bimetāla termometrs, 0 - 120° C | | gb | 2 | |
| 25 | Automātiskā atgaisotāja montāža uz caurules, iemetinot ligzdas vītņi DN15, vītņi blīvējot | | gb | 2 | |
| 26 | Sistēmas cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | | m | 16 | |
| 27 | Tērauda cauruļu krāsošana ar pretkorozijas gruntkrāsu divās kārtās, caurules mehāniski notīrot no rūsas | | m² | 2.8 | |
| 28 | Cauruļu siltumizolācijas čaulu ar Al follija pārklājumu uzlikšana caurulēm, savienojumus stiprinot ar armētu Al follija līplentu, D35x30 | | m | 9 | |
| 29 | Tas pats, D28x30 | | m | 4 | |
| 30 | Tas pats, D22x30 | | m | 3 | |
| 31 | Pievienošanās esošajai ēkas apkures sistēmai | | vict. | 2 | |
| 32 | Esošās sistēmas demontāža | | obj. | 1 | |
| 33 | Spiediena regulatora ar vītņēm DN15 P=2.5 bar, montāža uz caurules, vītnes blīvējot | | gb | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|---------------|----------------------------|
| " E. Lāča 'Laura' Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801 | | | | 20-2014 | Pasūtītājs: SIA " MADONAS SILTUMS " Reģ.Nr. 45403004471 | | | A3 MĒROGS |
| | | | | | Adrese: Cesvaines iela 24, Madona, Madonas novads, LV-4801 | | | |
| | | | | Projekts: | STAD. | LAPA | LAPAS | |
| | | | | " Siltumtrases un siltummezglu atjaunošana Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā " | BP | BA-7 | 88/109 | |
| | | | | Adrese: | | | | |
| | | | | Ozolu ciems, Liezēres pagasts, Madonas novads | 12. 2014. | | | |
| | | | | SILTUMMEZGLS OZOLU 2. | | | | |
| | | | | BŪVDARBU APJOMI | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |