


SILTUMMEZGLS. PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

Jaunatnes 1



Apzīmējumi

- Lodveida ventīlis
- Pretplūsmas vārsts
- Sietveida filtrs
- Apkures turpgaita
- Apkures atpakaļgaita
- Aukstais ūdensvads
- Manometrs 0 - 16 bar, ar nopūtējkrānu
- Termometrs 0-120 C°
- Drošības vārsts 0-6 bar
- SM projekta robeža

<div>" E. Lāča 'Laura' Madonā " SIA</div> <div>Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801</div>				<div>20-2014</div>	<div>Pasūtītājs: SIA " MADONAS SILTUMS "</div> <div>Reģ.Nr. 45403004471</div>		<div>A3</div> <div>MĒROGS</div>	
					<div>Adrese: Cesvaines iela 24, Madona, Madonas novads, LV-4801</div>			
				<div>Projekts:</div> <div>" Siltumtrases un siltummezglu atjaunošana Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā "</div> <div>Adrese:</div> <div>Ozolu ciems, Liezēres pagasts, Madonas novads</div>	<div>STAD.</div>	<div>LAPA</div>	<div>LAPAS</div>	
					<div>BP</div>	<div>SM-35</div>	<div>35/109</div>	
<div>Būvpr.vad.</div>	<div>V. Kļaviņš</div>		<div>12.2014</div>	<div>12. 2014.</div>				
<div>Izstrādāja</div>	<div>E. Lācis</div>		<div>12.2014</div>	<div>SILTUMMEZGLS. JAUNATNES 1</div> <div>PRINCIPIĀLĀ SHĒMA</div>				