



SILTUMTRASE. RAKSTURĪGIE GRIEZUMI

ST tranšejā. Zālāja zona
Griezums 1 - 1
B/M




ST kanālā. Zālāja zona
Griezums 2 - 2
B/M




Tranšejas šķērsgriezuma letelcamle izmēri			
Apvalkcaurules diametrs, Ø D, mm	Tranšejas pamata platums, A, mm	Attālums starp caurulēm e, mm	Attālums B, mm
280	1200	200	220
200	950	200	175
180	850	150	170
160	800	150	165
140	750	150	165
125	730	150	165
110	700	150	165

Brauktuves zona
Griezums 3 - 3
B/M



Kabeļu aizsardzība
Griezums 4 - 4
B/M



" E. Lāča 'Laura' Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				20-2014	Pasūtītājs: SIA "MADONAS SILTUMS "		A3	
					Reģ.Nr. 45403004471		MĒROGS	
				Adrese: Cesvaines iela 24, Madona, Madonas novads, LV-4801	STAD.	LAPA	LAPAS	
Projekts:								
	Uzvārds	Paraksts	Datums	" Siltumtrases un siltummezglu atjaunošana Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā "	BP	SAT-18	25/109	
Adrese:								
Būvpr.vad.	V. Kļaviņš		12.2014	Ozolu ciems, Liezēres pagasts, Madonas novads	12. 2014.			
Izstrādāja	E. Lācis		12.2014	SILTUMTRASE. RAKSTURĪGIE GRIEZUMI				