


# Dzelzsceļa šķērsojuma šķēsgriezums



Zemes segums																																																
Projektējamās zemes atzīmes	112.20			112.36			112.51			112.67			114.14			114.14			113.27			112.85			112.48			112.47																				
Esošās zemes atzīmes	112.20			112.36			112.51			112.67			114.14			114.14			113.27			112.85						112.47																				
Attālumi starp profila punktiem (m)				2.1			2.2			7.2						10.8						3.0						5.5			5.9																	
Caurules augšas atzīme				110.70			110.72			110.75			110.83			110.89			110.91			110.95			110.98						111.04			111.11														
Caurules apakšas atzīme				110.47			110.49			110.52			110.60			110.66			110.68			110.72			110.75						110.81			111.77														
Noguldījuma dziļums (m)	1.50			1.64						1.76			1.84			3.25			3.23			2.32			1.87						1.44			1.36														
Griezuma Nr.	T1;T2-Ø114.3/225 ar protektoriem Aizsargcaurule Ø406.4x8.0												Beztransheiju metode T1;T2-Ø114.3/225 ar protektoriem Aizsargcaurule Ø406.4x8.0												A-A												T1;T2-Ø114.3/225 ar protektoriem Aizsargcaurule Ø406.4x8.0											


### Piezīmes:


Būvbedres izvietot ne tuvāk kā 5m no malējās sliedes malas, 3m līdz zemes klātnes malai. ārpus dzelzceļa kabeļu ekspluatācijas aizsargjoslas.

Darbu veikšanas laikā nodrošināt dzelzceļa kabelu saglabāšanu.

Zemes, rakšanas darbus dzelzceļa kabelu aizsargzonas tuvumā veikt, neizmantojot mehānismus.

Pēc darba beigšanas sakārtot teritoriju.



 <b>SIA "C. PROJEKTI"</b> Ziedu iela 4, Madona Tālrunis: 29455017	Projekta nosaukums			Stādītāja BP	
	Silumtīrnes izbūve no Dzelzavas ciema uz Aizpurves ciemu Madonas novadā				
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums vai apraksts  <b>Dzelzceļa šķērsojuma šķērsgrīzums</b>	
Būvpr. d. vad. L. Miņņeviča Izstrādāja L. Miņņeviča					12.06.2017. 12.06.2017.
Rasējuma nosaukums vai apraksts  <b>Dzelzceļa šķērsojuma šķērsgrīzums</b>			Mērogs	b:m	
			Pasūtījuma Nr.		03/2017/104
			Arhīva Nr.		CP-2017/07/04/1