Mezgls "A1"
Bezakas pieslēgums esošajai siltumtrasei



Mezgls "A2"
Bezakas pieslēgums esošajai siltumtrasei



Atgaisošanas aka Nr.1



Mezgli "1" un "3"
Izolēto vārstu vai T-atzaru ar servisa krānu montāžas tipveida rasējums

M 1:25



Mezgls "2"
Izolēto vārstu ar ūdens izteces krānu montāžas tipveida rasējums

M 1:25



Griezums A-A
M 1:20



Piezīme: Akas izbūve paredzēta zaļaja zonā.

Griezums B-B
M 1:25



Piezīmes

1. Lapu sarakstu skatīt lapā SAT-1.
2. Esošo komunikāciju pieslēguma vietas precizēt pirms darbu uzsākšanas.
3. Siltumtrases tukšošana notiek ar autopārvietojamo atsūknēšanas ierīci.
4. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
5. Jebkuras izmaiņas projektā saskaņot ar projekta vadītāju.

PROJEKTI	SIA" C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālr: 29455017	Būvprojekta nosaukums Siltumtrases izbūve no Dzelzavas ciema uz Aizpurves ciemu Madonas novadā	Stadija: BP
	Vārds, uzvārds / Paraksts / Datums		Rasējuma: Marka: SAT; Numurs: 27
Būvpr.d.vad.	L. Mihņeviča / 03.08.2017.	Rasējuma nosaukums vai saturs Siltumtrases mezgli	Mērogs: 1:50
Izstrādāja	L. Mihņeviča / 03.08.2017.		Pasūtījuma Nr. 03/2017/04
			Arhīva Nr. CP-2017/07/04