

Nr.p.k.	Grupa	Apzīm.	Nr.	Apzīm.	Nr.	Tips	Nosaukums	Izmērs	Mērv.	Skaitis	Elektriskā Jauda (kW)	Piezīmes/ražotājs
8	30	SGS	1	V	207		Lodveida ventīlis (vīņņu)	1/2" ii PN16	Gab.	1		Giacomini vai ekvivalents
9	30	SGS	1	V	301	AW40-FO4DE-B	Spiediēna redukcijas vārstis ar manometru, filtru un automātisko kondensāta novadītāju	1/2"	Gab.	1		SMC vai ekvivalents
10	30	SGS	1	X	101	AD402-F04	Automātiskais kondensāta novadītājs	1/2"	Gab.	1		SMC vai ekvivalents
11	30	SGS	1	X	102	AD402-F04	Automātiskais kondensāta novadītājs	1/2"	Gab.	1		SMC vai ekvivalents
40. grupa Katla kontūra apsāite												
Skatīt SM sadaļu												
50. Grupa Siltumtīklu apsāite												
Skatīt SM sadaļu												
60. grupa Ūdensapgāde												
Skatīt SM sadaļu												
70. grupa Ūdens mīkstināšanas modulis												
Skatīt SM sadaļu												

<div><div></div><div><div><div><div>C. PROJEKTT SIA</div><div>ZIEDU 4, MADONA, LV-4801</div><div>TĀLR. 29 455 017</div><div>REĢ. NR. 45403022000</div></div></div></div></div> <div><div><div>ROJEKTI</div></div></div>								
<div><div><div><div><div>STĪRĀKONSALENTI</div><div>STIR</div></div></div><div><div><div>"STRĀSA KONSULTANT" SIA</div><div>BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084</div><div>TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742</div><div>INFO @STRASALV, REĢ. NR. 40003226022</div></div></div></div></div> <div><div><div>P-17-004.3</div></div></div>								
PASŪTTĀJS: SIA "MADONAS SILTUMS"				STADIJA:				
BŪVOBJEKTS: 0.99 MW ŠĶELDAS KATLUMĀJA KUSA, ARONAS PAGASTS, MADONAS NOVADS				LAPAS NR: VAS-11				
RASĒLUMS:				LAPU SKAITS:				
SPECIFIKĀCIJA				MĒROGS: BM				
				FORMATS:				
				ARH.NR.: P17004.3_VAS_11_B1				
DATUMS: 27.09.2017.								
DAĻAS VAD. M. SHASHKOV				ATZVĒTO:				
IZSTRĀDĀJA R.ĶIRPIŠ				LAPAS CAUREĻOŠ.NR.				