


Nr.p.k.	Grupa	Apzīm.	Nr.	Apzīm.	Nr.	Tips	Nosaukums	Izmērs	Mērv.	Skaits	Elektriskā jauda (kW)	Piezīmes/ražotājs
10. grupa Katliekārtu sistēma												
1	10 KPM	1	1			KAPAKS950	Kurināmā padēves mehānisms					KOMFORTS vai ekvivalents
2	10 KPM	1 ZIT	101			Ni8-M12-APeX-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Aizvara hidrociļindra gala slēdzis
3	10 KPM	1 ZIT	102			Ni8-M12-APeX-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Aizvara hidrociļindra gala slēdzis
4	10 KPM	1 ZIT	103			Ni8-M12-APeX-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Aizvara hidrociļindra gala slēdzis
5	10 KPM	1 ZIT	104			Ni8-M12-APeX-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Aizvara hidrociļindra gala slēdzis
6	10 KPM	1 ZIT	105			Ni8-M12-APeX-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Aizvara hidrociļindra gala slēdzis
7	10 KPM	1 ZIT	106			Ni8-M12-APeX-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Aizvara hidrociļindra gala slēdzis
8	10 KPM	1 LIT	101			O1D100	Fotoelektriskais devējs	IP67 4-20mA 0..2m	Gab.	1		IFM vai ekvivalents / Kurināmā līmeņa kontrole
9	10 KPM	1 LIT	102			O1D100	Fotoelektriskais devējs	IP67 4-20mA 0..2m	Gab.	1		IFM vai ekvivalents / Kurināmā līmeņa kontrole
10	10 KPM	1 M	101			SK1282ABG-80S/4	Motorreduktors ierīnātajam	IP55	Gab.	1	1,1	NORD vai ekvivalents
11	10 KPM	1 V	101			AVTA15	Termo-ūdens vārstis ar sensoru	0-10bar 10-+80°C	Gab.	1		Danfoss vai ekvivalents
12	10 KPM	1 V	102			AVTA15	Termo-ūdens vārstis ar sensoru	0-10bar 10-+80°C	Gab.	1		Danfoss vai ekvivalents
13	10 KPM	1 M	201			BEZ30AS	Elektromagnētiskā spole	IP67 230V	Gab.	1		Danfoss vai ekvivalents
14	10 KPM	1 TT	101			TOGe	Temperatūras devējs	0-+400°C 4-20mA	Gab.	1		Limathem sensors vai ekvivalents / KPM virsmas temperatūras kontrolei
15	10 KPM	1 TT	102			TOGe	Temperatūras devējs	0-+400°C 4-20mA	Gab.	1		Limathem sensors vai ekvivalents / KPM virsmas temperatūras kontrolei
16	10 HS	1				HYDROSCAND HSS 5	Hidrostatcija					KOMFORTS vai ekvivalents
17	10 HS	1 M	101				Motors	1450 rpm	Gab.	1	5,5	Cemer vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
18	10 HS	1 LTS	101			PT30	Līmeņa un temperatūras slēdzis	0-+70°C	Gab.	1		Euroswitch vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
19	10 HS	1 PT	101			PTS401	Spiediena devējs	0-250bar 4-20mA	Gab.	1		ifm vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
20	10 HS	1 P	101			G2	Sūkņis	10 l/min 150 bar	Gab.	1		Caproni vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
21	10 HS	1 V	101			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
22	10 HS	1 V	102			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
23	10 HS	1 V	103			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
24	10 HS	1 V	104			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
25	10 HS	1 V	105			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
26	10 HS	2				HYDROSCAND HSL 5+1.5	Hidrostatcija					KOMFORTS vai ekvivalents
27	10 HS	2 M	101				Motors		Gab.	1	1,5	Cemer vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
28	10 HS	2 LTS	101			PT30	Līmeņa un temperatūras slēdzis	0-+70°C	Gab.	1		Euroswitch vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
29	10 HS	2 PT	101			PTS401	Spiediena devējs	0-250bar 4-20mA	Gab.	1		ifm vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
30	10 HS	2 P	101			G2	Sūkņis	10 l/min 150 bar	Gab.	1		Caproni vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
31	10 HS	2 V	101			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
32	10 HS	2 V	102			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
33	10 HS	2 V	103			RPE3-06	Elektromagnētiskais vārsts	200 bar	Gab.	1		Agro Hytos vai ekvivalents / Hidrostatcijas komplektācija
34	10 VT	1				VT	Vitņveida transportieris					KOMFORTS vai ekvivalents
35	10 VT	1 M	101			SK5282ABG-100LA/4	Motorreduktors	IP55	Gab.	1	1,1	NORD vai ekvivalents
36	10 VT	1 ST	101			Ni8-M12-APeX-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Rotācijas kustības kontrolei
37	10 VT	2				VT	Vitņveida transportieris					KOMFORTS vai ekvivalents
38	10 VT	2 M	101			SK5282ABG-100LA/4	Motorreduktors	IP55	Gab.	1	2,2	NORD vai ekvivalents
39	10 VT	2 ST	101			Ni8-M12-APeX-H1141 C4.4T-2/TEL	Induktīvais devējs ar konektoru	IP67 NO PNP	Kompl.	1		Hans TURCK vai ekvivalents / Rotācijas kustības kontrolei
40	10 PK	1				PKS-1	Pelnu konteiners ar sildēdām	5m ³				KOMFORTS vai ekvivalents

 <p>"C. PROJEKTI" SIA ZIEDU 4, MADONA, LV-4801 TĀLR. 29 455 017 RĒĢ. NR. 45403022000</p>			
<p>"STRĀSA KONSULTANTĒ" SIA BRASĻAS 27/1-5, RĪGA, LV-1004 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRĀSALV, RĒĢ. NR. 40003226022</p>		<p>P-17-004.3</p>	
PASŪTĀJS:	SIA "MADONAS SILTUMS"	STADIJA:	
BŪVOBJEKTS:	0.99 MW ŠĶEIDLAS KATLUMĀJA KUSA, AROMAS PAGASTS, MADONAS NOVADS	LAPAS NR:	VAS-7
		LAPU SKAITS:	
RĀŠĒJUMS:		MĒROGS:	BM
SPECIFIKĀCIJA		FORMĀTS:	
		ARH.NR.:P17004.3_VAS_07_B1	
		DATUMS:	27.09.2017.
DAĻAS VAD.	M. SHASHKOV	AZVĒIETO:	
IZSTRĀDĀJA	R.KĪRPIS	LAPAS CAUREJOŠ.NR.	